

HEP Proizvodnja d.o.o. Pogon TE TO Osijek - WB kotlovi		GODIŠNJI IZVJESTAJ od 1.01.22 00:00 do 6.04.22 00:00				Datum: 15.06.22	
vrijeme	Godišnje vrijednosti				Toplinska snaga		
	CO	NOx	SO2	Cestice	Plin	Mazut	
	t/godina	t/godina	t/godina	t/godina	TW	TW	
GME	0.59	8.86	2.64	0.30	0.06	0.03	
GUVP	0.00	0.00	0.00	0.00			
BrM>1.0	0.00	0.00	0.00	0.00			
VRP	UKUPNO	2048.00 h/godina	1928.00 EFEKTIVNO h/godina				
GMN	0.07	1.13	0.29	0.04			
Br48h>1.1	0.00	0.00	0.00	0.00			
%48h>1.1	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00			
Legenda: (N) Nema podataka (W) Održavanje (S) Greska (-) Izvan pogona (<) < 2/3 (E) Nadomj.vrijed. (A) Start (g) >1.0*GVE (b) >1.2*GVE (d) >2.0*GVE GME - GODISNJA MASENA EMISIJA GUVP - GODISNJE UKUPNO VRIJEME PREKIDA RADA CEM-a Br48h>1.1 - BROJ 48H EMISIJA >1.1GVE %48h>1.1 - POSTOTAK 48H EMISIJA >1.1GVE BrM>1.0 - BROJ MJESECNIH EMISIJA >1.0GVE VRP - VRIJEME RADA POGONA GMN - GODISNJA MJERNA NESIGURNOST							

(Y_TE_Osijek.pdf)

HEP Proizvodnja d.o.o. Pogon TE TO Osijek - WB kotlovi		MJESECNI IZVJESTAJ od 1.04.22 00:00 do 30.04.22 00:00				Datum: 15.06.22	
vrijeme	Mjesečne vrijednosti				Toplinska snaga		
	CO	NOx	SO2	Cestice	Plin	Mazut	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	GW	GW	
24:00	4.54	81.27	0.00	0.00	5.74	0.00	
MMN	0.45	9.25	0.00	0.00			
GVE	100.00	300.00	35.00	5.00			
MUVP	0.00	0.00	0.00	0.00			
Legenda: (N) Nema podataka (W) Održavanje (S) Greska (-) Izvan pogona (<) < 2/3 (E) Nadomj.vrijed. (A) Start (g) >1.0*GVE (b) >1.2*GVE (d) >2.0*GVE							
MJESECNE PROSJEČNE VRIJEDNOSTI GVE - MJESECNE GVE MUVP - MJESECNO UKUPNO VRIJEME PREKIDA RADA MMN - MJESECNA MJERNA NESIGURNOST							

HEP Proizvodnja d.o.o. Pogon TE TO Osijek - WB kotlovi		MJESECNI IZVJESTAJ od 1.04.22 00:00 do 30.04.22 00:00				Datum: 15.06.22	
vrijeme	Mjesečne vrijednosti				Vrijeme rada pogona		
	CO	NOx	SO2	Cestice	Ukupno	Efektivno	
	t/mjesec	t/mjesec	t/mjesec	t/mjesec	h/mjesec	h/mjesec	
24:00	0.03	0.54	0.00	0.00	170.87	155.95	
MMN	0.00	0.07	0.00	0.00			
Br48h>1.1	0.00	0.00	0.00	0.00			
%48h>1.1	0.00	0.00	0.00	0.00			
Legenda: (N) Nema podataka (W) Održavanje (S) Greska (-) Izvan pogona (<) < 2/3 (E) Nadomj.vrijed. (A) Start (g) >1.0*GVE (b) >1.2*GVE (d) >2.0*GVE							
MJESECNA MASENA EMISIJA Br48h>1.1 - BROJ 48H EMISIJA >1.1GVE %48h>1.1 - POSTOTAK 48H EMISIJA >1.1GVE VRP - VRIJEME RADA POGONA MMN - MJESECNA MASENA MJERNA NESIGURNOST							

(M_TE_Osijek.pdf)

HEP Proizvodnja d.o.o. Pogon TE TO Osijek - WB kotlovi		MJESECNI IZVJESTAJ od 1.03.22 00:00 do 31.03.22 00:00				Datum: 15.06.22	
vrijeme	Mjesečne vrijednosti				Toplinska snaga		
	CO	NOx	SO2	Cestice	Plin	Mazut	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	GW	GW	
24:00	5.19	84.93	15.04	1.06	19.81	8.60	
MMN	0.52	9.67	1.41	0.12			
GVE	121.14	342.28	504.26	17.68			
MUVP	0.00	0.00	0.00	0.00			
Legenda: (N) Nema podataka (W) Održavanje (S) Greska (-) Izvan pogona (<) < 2/3 (E) Nadomj.vrijed. (A) Start (g) >1.0*GVE (b) >1.2*GVE (d) >2.0*GVE							
MJESECNE PROSJEČNE VRIJEDNOSTI GVE - MJESECNE GVE MUVP - MJESECNO UKUPNO VRIJEME PREKIDA RADA MMN - MJESECNA MJERNA NESIGURNOST							

HEP Proizvodnja d.o.o. Pogon TE TO Osijek - WB kotlovi		MJESECNI IZVJESTAJ od 1.03.22 00:00 do 31.03.22 00:00				Datum: 15.06.22	
vrijeme	Mjesečne vrijednosti				Vrijeme rada pogona		
	CO	NOx	SO2	Cestice	Ukupno	Efektivno	
	t/mjesec	t/mjesec	t/mjesec	t/mjesec	h/mjesec	h/mjesec	
24:00	0.18	2.85	0.56	0.04	718.98	663.41	
MMN	0.02	0.36	0.06	0.01			
Br48h>1.1	0.00	0.00	0.00	0.00			
48h>1.1	0.00	0.00	0.00	0.00			
Legenda: (N) Nema podataka (W) Održavanje (S) Greska (-) Izvan pogona (<) < 2/3 (E) Nadomj.vrijed. (A) Start (g) >1.0*GVE (b) >1.2*GVE (d) >2.0*GVE							
MJESECNA MASENA EMISIJA Br48h>1.1 - BROJ 48H EMISIJA >1.1GVE 48h>1.1 - POSTOTAK 48H EMISIJA >1.1GVE VRP - VRIJEME RADA POGONA MMN - MJESECNA MASENA MJERNA NESIGURNOST							

(M_TE_Osijek.pdf)

HEP Proizvodnja d.o.o. Pogon TE TO Osijek - WB kotlovi		MJESECNI IZVJESTAJ od 1.02.22 00:00 do 28.02.22 00:00				Datum: 15.06.22	
vrijeme	Mjesečne vrijednosti				Toplinska snaga		
	CO mg/Nm3	NOx mg/Nm3	SO2 mg/Nm3	Cestice mg/Nm3	Plin GW	Mazut GW	
24:00	5.86	86.92	39.31	3.90	8.76	16.99	
MMN	0.59	9.89	3.68	0.46			
GVE	153.10	406.21	1213.89	36.86			
MUVP	0.00	0.00	0.00	0.00			
Legenda: (N) Nema podataka (W) Održavanje (S) Greska (-) Izvan pogona (<) < 2/3 (E) Nadomj.vrijed. (A) Start (g) >1.0*GVE (b) >1.2*GVE (d) >2.0*GVE							
MJESECNE PROSJEČNE VRIJEDNOSTI GVE - MJESECNE GVE MUVP - MJESECNO UKUPNO VRIJEME PREKIDA RADA MMN - MJESECNA MJERNA NESIGURNOST							

HEP Proizvodnja d.o.o. Pogon TE TO Osijek - WB kotlovi		MJESECNI IZVJESTAJ od 1.02.22 00:00 do 28.02.22 00:00				Datum: 15.06.22	
vrijeme	Mjesečne vrijednosti				Vrijeme rada pogona		
	CO t/mjesec	NOx t/mjesec	SO2 t/mjesec	Cestice t/mjesec	Ukupno h/mjesec	Efektivno h/mjesec	
24:00	0.19	2.73	1.18	0.13	648.00	647.97	
MMN	0.02	0.35	0.13	0.02			
Br48h>1.1	0.00	0.00	0.00	0.00			
848h>1.1	0.00	0.00	0.00	0.00			
Legenda: (N) Nema podataka (W) Održavanje (S) Greska (-) Izvan pogona (<) < 2/3 (E) Nadomj.vrijed. (A) Start (g) >1.0*GVE (b) >1.2*GVE (d) >2.0*GVE							
MJESECNA MASENA EMISIJA Br48h>1.1 - BROJ 48H EMISIJA >1.1GVE 848h>1.1 - POSTOTAK 48H EMISIJA >1.1GVE VRP - VRIJEME RADA POGONA MMN - MJESECNA MASENA MJERNA NESIGURNOST							

(M_TE_Osijek.pdf)

HEP Proizvodnja d.o.o. Pogon TE TO Osijek - WB kotlovi		MJESECNI IZVJESTAJ od 1.01.22 00:00 do 31.01.22 00:00				Datum: 15.06.22	
vrijeme	Mjesečne vrijednosti				Toplinska snaga		
	CO	NOx	SO2	Cestice	Plin	Mazut	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	GW	GW	
24:00	5.48	80.86	24.05	3.46	21.87	5.44	
MMN	0.55	9.20	2.25	0.40			
GVE	114.18	328.36	349.75	13.51			
MUVP	0.00	0.00	0.00	0.00			
Legenda: (N) Nema podataka (W) Održavanje (S) Greska (-) Izvan pogona (<) < 2/3 (E) Nadomj.vrijed. (A) Start (g) >1.0*GVE (b) >1.2*GVE (d) >2.0*GVE MJESECNE PROSJEČNE VRIJEDNOSTI GVE - MJESECNE GVE MUVP - MJESECNO UKUPNO VRIJEME PREKIDA RADA MMN - MJESECNA MJERNA NESIGURNOST							

HEP Proizvodnja d.o.o. Pogon TE TO Osijek - WB kotlovi		MJESECNI IZVJESTAJ od 1.01.22 00:00 do 31.01.22 00:00				Datum: 15.06.22	
vrijeme	Mjesečne vrijednosti				Vrijeme rada pogona		
	CO	NOx	SO2	Cestice	Ukupno	Efektivno	
	t/mjesec	t/mjesec	t/mjesec	t/mjesec	h/mjesec	h/mjesec	
24:00	0.18	2.59	0.83	0.12	488.95	488.91	
MMM	0.02	0.33	0.09	0.02			
Br48h>1.1	0.00	0.00	0.00	0.00			
%40h>1.1	0.00	0.00	0.00	0.00			
Legenda: (N) Nema podataka (W) Održavanje (S) Greska (-) Izvan pogona (<) < 2/3 (E) Nadomj.vrijed. (A) Start (g) >1.0*GVE (b) >1.2*GVE (d) >2.0*GVE MJESECNA MASENA EMISIJA Br48h>1.1 - BROJ 48H EMISIJA >1.1GVE %40h>1.1 - POSTOTAK 40H EMISIJA >1.1GVE VRP - VRIJEME RADA POGONA MMM - MJESECNA MASENA MJERNA NESIGURNOST							

(M_TE_Osijek.pdf)