

2022	Pogonski podaci							AMS			
Mjesec	fond sati	rad	efektivni rad	protok i prosječna toplinska snaga prirodnog plina		protok i prosječna toplinska snaga tekućeg goriva		raspoloživost			
								CO	NO _x	SO ₂	krute čestice
	h	h	h	m ³	MW	t	MW	%	%	%	%
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	398	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	744	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	744	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	720	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	745	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	720	120	117	0.0	48.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
12.	744	743	737	459254.6	19.6	0.0	28.0	100.0	100.0	100.0	99.1
Godina:	4815	864	854	459254.6	23.6	0.0	24.1	100.00	100.00	100.00	99.08

Emisije - masene								Emisije - provjerene							
CO		NO _x		SO ₂		krute čestice		CO		NO _x		SO ₂		krute čestice	
t	±t	t	±t	t	±t	t	±t	mg/Nm ³	mjesečni GVE	mg/Nm ³	mjesečni GVE	mg/Nm ³	mjesečni GVE	mg/Nm ³	mjesečni GVE
-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-	
0.05	0.00	0.43	0.05	0.00		0.00		7.18	zadovolj	65.54	zadovolj	0.00	zadovolj	0.00	zadovolj
0.23	0.02	3.44	0.41	1.03	0.10	0.15	0.02	5.17	zadovolj	79.31	zadovolj	24.24	zadovolj	3.31	zadovolj
0.02	0.01	3.87	0.23	0.10	0.10	0.15	0.02	5.45		77.42		20.92		2.85	
prosječna godišnja granična vrijednost emisije, GVE:								20.00		200.00		250.00		25.00	
broj provjerenih satnih vrijednosti:								855		855		855		847	
broj provjerenih satnih vrijednosti < 2 GVE:								864		864		864		856	
95 % provjerenih srednjih satnih vrijednost < 2 GVE:								DA		DA		DA		DA	
broj provjerenih satnih vrijednosti >= 2 GVE:								0		0		0		0	
postotak provjerenih satnih vrijednosti >= 2 GVE:								0.00		0.00		0.00		0.00	
broj važećih srednjih 24-satnih vrijednosti:								36		36		36		35	
broj nevažećih srednjih 24-satnih vrijednosti:								165		165		165		166	
sve važeće provjerene srednje 24-satne vrijednost < 1.1 GVE:								DA		DA		DA		DA	
broj važećih provjerenih srednjih 24-satnih vrijednost >= 1.1 GVE:								0		0		0		0	
postotak važećih provjerenih srednjih 24-satnih vrijednost >= 1.1 GVE:								0.00		0.00		0.00		0.00	
broj provjerenih srednjih mjesečnih vrijednosti:								2		2		2		2	
sve provjerene srednje mjesečne vrijednosti < GVE:								DA		DA		DA		DA	
broj provjerenih srednjih mjesečnih vrijednosti >= GVE:								0		0		0		0	
postotak provjerenih srednjih mjesečnih vrijednosti >= GVE:								0.00		0.00		0.00		0.00	
broj sati prekida mjerenja:								0		0		0		8	
najduže vrijeme prekida mjerenja u satima:								0		0		0		8	
broj nevezanih srednjih 24h vrijednosti zbog >3h greske:								0		0		0		1	