

Vlasnik: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

CEM: Energana, kotao 341-G4/G5 Rafinerija nafte Rijeka

Tip: Godišnje izvješće

Godina: 2022

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Utrošena toplina goriva | | |
| kruto | TWh | |
| tekuće | TWh | 0,2856 |
| plin | TWh | 0,1047 |
| SO₂ | | |
| ukupno vrijeme prekida rada uređaja za odsumporavanje | h | 0 |
| najduže vrijeme prekida rada uređaja za odsumporavanje | h | 0 |
| stupanj odsumporavanja | % | 0 |
| ukupno vrijeme prekida mjerenja | h | 0 |
| najduže vrijeme prekida mjerenja | h | 0 |
| masena emisija | t/godina | 551,61 |
| mjerna nesigurnost masene emisije | ±t/godina | -64418,95 |
| broj važećih srednjih dvodnevni emisija > 1,1 GVE + mjerna nesigurnost | | 101 |
| postotak važećih srednjih dvodnevni emisija > 1,1 GVE + mjerna nesigurnost | % | 81,45 |
| broj važećih srednjih mjesečnih emisija > GVE + mjerna nesigurnost | | 7 |
| NOx iskazan kao NO₂ | | |
| ukupno vrijeme prekida mjerenja | h | 0 |
| najduže vrijeme prekida mjerenja | h | 0 |
| masena emisija | t/godina | 251,2 |
| mjerna nesigurnost masene emisije | ±t/godina | -64423,03 |
| broj važećih srednjih dvodnevni emisija > 1,1 GVE + mjerna nesigurnost | | 114 |
| postotak važećih srednjih dvodnevni emisija > 1,1 GVE + mjerna nesigurnost | % | 91,94 |
| broj važećih srednjih mjesečnih emisija > GVE + mjerna nesigurnost | | 7 |
| CO | | |
| ukupno vrijeme prekida mjerenja | h | 0 |
| najduže vrijeme prekida mjerenja | h | 0 |
| masena emisija | t/godina | 7,21 |
| mjerna nesigurnost masene emisije | ±t/godina | -64424,21 |
| broj važećih srednjih mjesečnih emisija > GVE + mjerna nesigurnost | | 0 |
| Krute čestice | | |
| ukupno vrijeme prekida mjerenja | h | 0 |
| najduže vrijeme prekida mjerenja | h | 0 |
| masena emisija | t/godina | 49,4 |
| mjerna nesigurnost masene emisije | ±t/godina | -64424,27 |
| broj važećih srednjih dvodnevni emisija > 1,1 GVE + mjerna nesigurnost | | 69 |
| postotak važećih srednjih dvodnevni emisija > 1,1 GVE + mjerna nesigurnost | % | 55,64 |
| broj važećih srednjih mjesečnih emisija > GVE + mjerna nesigurnost | | 7 |
| Broj sati rada pogona | | |
| | h | 5808 |
| Broj sati efektivnog rada | | |
| | h | 5743 |

| Day | Operation H ours | Steady Op H ours | cestice | | | | CO | | |
|--------|------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | Value>Limit without CI/with CI | Value>1.1*Limit without CI/with CI | Value>2.0*Limit without CI/with CI | Daily Value>Limit without CI/with CI | Value>Limit without CI/with CI | Value>1.1*Limit without CI/with CI | Value>2.0*Limit without CI/with CI |
| 16.03. | 4.0 | 0.0 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | | | | |
| 17.03. | 0.0 | 0.0 | | | | 1 / 1 | | | |
| 18.03. | 11.0 | 0.0 | 11 / 11 | 11 / 11 | 11 / 11 | | | | |
| 19.03. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 24 | 1 / 1 | | | |
| 20.03. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 24 | | | | |
| 21.03. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 24 | 1 / 1 | | | |
| 22.03. | 20.0 | 10.0 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 18 | | | | |
| 23.03. | 0.0 | 0.0 | | | | 1 / 1 | | | |
| 28.03. | 12.0 | 10.0 | 12 / 12 | 12 / 12 | 12 / 4 | | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| 29.03. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 0 | 1 / 1 | | | |
| 30.03. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 8 | | | | |
| 31.03. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 22 | 22 / 13 | 1 / 1 | | | |
| 01.04. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 2 | | | | |
| 02.04. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 11 | 1 / 1 | | | |
| 03.04. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 15 | | | | |
| 04.04. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 17 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 0 | |
| 05.04. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 23 | 23 / 11 | | | | |
| 06.04. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 19 | 19 / 10 | 1 / 1 | 3 / 2 | 2 / 2 | 2 / 1 |
| 07.04. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 8 | 8 / 1 | | 1 / 0 | | |
| 08.04. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 23 | 23 / 0 | 1 / 1 | | | |
| 09.04. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 20 | 20 / 6 | | | | |
| 10.04. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 4 | 1 / 1 | | | |
| 11.04. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 9 | 9 / 0 | | | | |
| 12.04. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 5 | 5 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 0 |
| 13.04. | 24.0 | 24.0 | 24 / 21 | 21 / 0 | | | | | |
| 14.04. | 24.0 | 24.0 | 11 / 7 | 7 / 0 | | 1 / 0 | | | |
| 15.04. | 24.0 | 24.0 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | | 1 / 1 | 1 / 0 | |
| 16.04. | 24.0 | 24.0 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 0 | | | | |
| 17.04. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 18.04. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 19.04. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 20.04. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 21.04. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 22.04. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 23.04. | 24.0 | 24.0 | 4 / 3 | 3 / 2 | 2 / 1 | | | | |
| 24.04. | 23.0 | 23.0 | 13 / 11 | 11 / 6 | 6 / 3 | 1 / 0 | 1 / 1 | 1 / 1 | |
| 25.04. | 24.0 | 24.0 | 15 / 13 | 13 / 4 | 4 / 1 | | 1 / 1 | 1 / 0 | |
| 26.04. | 24.0 | 24.0 | 23 / 22 | 22 / 17 | 17 / 9 | 1 / 1 | | | |
| 27.04. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 20 | 20 / 17 | | 1 / 1 | 1 / 0 | |
| 28.04. | 24.0 | 24.0 | 7 / 7 | 7 / 2 | 2 / 0 | 1 / 1 | | | |
| 29.04. | 24.0 | 24.0 | 6 / 5 | 5 / 0 | | | | | |
| 30.04. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 01.05. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 02.05. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 03.05. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 04.05. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 05.05. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 06.05. | 24.0 | 24.0 | 1 / 1 | 1 / 0 | | | | | |
| 07.05. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 08.05. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 09.05. | 24.0 | 24.0 | 4 / 1 | 1 / 0 | | | | | |
| 10.05. | 24.0 | 24.0 | 4 / 0 | | | | | | |
| 11.05. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 12.05. | 24.0 | 24.0 | 16 / 9 | 9 / 2 | 2 / 0 | | | | |
| 13.05. | 24.0 | 23.0 | 15 / 13 | 13 / 5 | 5 / 1 | | | | |
| 14.05. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 15.05. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 16.05. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |

Operation H ours: 5808.0, Steady Op H ours: 5743.0, Availability O2: 100.0 %, Lines with LVV: 248

Legend
sve koncentracije date su kod normiranih uvjeta 0 ºC, 1.013 hPa, suhi plin i 3 vol.% O2; protok dimnih plinova dat je kod normiranih uvjeta.
'NG' ... lotenje plin; 'NO' ... lotenje ulje; MX... mjevano lotenje; 'ST' ... start pogona; 'SP' ... stop pogona; '-' ... van pogona
F:greпка, C:umjeravanje, M:odrtavanje, S:zamjenska vrijednost, X:greпка analizatora, N:nema podataka, L, A, B: polusatno prekora\$х\$enje(1.0, 1.2, 2.0) LV
l, a, b:polusatno prekora\$х\$enje sa mjernom nesigurnopcu (1.0, 1.2, 2.0) LV+CI, D: dnevno prekora\$х\$enje



| Day | Operation H ours | Steady Op H ours | CO Daily Value>Limit without CI/with CI | NOx | | | Daily Value>Limit without CI/with CI | SO2 | |
|--------|------------------|------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | Value>Limit without CI/with CI | Value>1.1*Limit without CI/with CI | Value>2.0*Limit without CI/with CI | | Value>Limit without CI/with CI | Value>1.1*Limit without CI/with CI |
| 16.03. | 4.0 | 0.0 | | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 0 | | | |
| 17.03. | 0.0 | 0.0 | | | | | | | |
| 18.03. | 11.0 | 0.0 | | 10 / 10 | 10 / 0 | | | | |
| 19.03. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | | |
| 20.03. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 18 | 18 / 0 | | | | |
| 21.03. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | | |
| 22.03. | 20.0 | 10.0 | | 10 / 10 | 10 / 0 | | | | |
| 23.03. | 0.0 | 0.0 | | | | | | | |
| 28.03. | 12.0 | 10.0 | | 10 / 3 | 3 / 0 | | | | |
| 29.03. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 21 | 21 / 0 | | 1 / 0 | | |
| 30.03. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 19 | 19 / 0 | | | | |
| 31.03. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 15 | 15 / 0 | | 1 / 0 | | |
| 01.04. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 12 / 8 | 8 / 0 |
| 02.04. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 22 / 15 | 15 / 0 |
| 03.04. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 14 / 0 | |
| 04.04. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 14 / 1 | 1 / 0 |
| 05.04. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 18 / 1 | 1 / 0 |
| 06.04. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 19 / 12 | 12 / 0 |
| 07.04. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 20 / 13 | 13 / 0 |
| 08.04. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 23 / 20 | 20 / 0 |
| 09.04. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 10.04. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 11.04. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 12.04. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 13.04. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 23 / 23 | 23 / 0 |
| 14.04. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 8 | 8 / 0 | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 15.04. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 14 | 14 / 0 | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 16.04. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 1 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 17.04. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 18.04. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 14 | | 1 / 1 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 19.04. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 14 | 14 / 0 | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 20.04. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 21.04. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 22.04. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 23.04. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 24.04. | 23.0 | 23.0 | | 23 / 23 | 23 / 0 | | 1 / 0 | 23 / 23 | 23 / 0 |
| 25.04. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 26.04. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 27.04. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 28.04. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 29.04. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 30.04. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 01.05. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 02.05. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 03.05. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 04.05. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 05.05. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 06.05. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 07.05. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 08.05. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 09.05. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 10.05. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 11.05. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 12.05. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 13.05. | 24.0 | 23.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 14.05. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 15.05. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 16.05. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 1 |

Operation H ours: 5808.0, Steady Op H ours: 5743.0, Availability O2: 100.0 %, Lines with LVV: 248

Legend

sve koncentracije date su kod normiranih uvjeta 0 ºC, 1.013 hPa, suhi plin i 3 vol.% O2; protok dimnih plinova dat je kod normiranih uvjeta.
'NG' ... lotenje plin; 'NO' ... lotenje ulje; MX... mjevano lotenje; 'ST' ... start pogona; 'SP'... stop pogona; '-'... van pogona
F:greпка, C:umjeravanje, M:odrtavanje, S:zamjenska vrijednost, X:greпка analizatora, N:nema podataka, L, A, B: polusatno prekoračenje(1.0, 1.2, 2.0) LV
l, a, b:polusatno prekoračenje sa mjernom nesigurnopcu (1.0, 1.2, 2.0) LV+CI, D: dnevno prekoračenje



| Day | Operation H ours | Steady Op H ours | SO2 | |
|--------|------------------|------------------|---------------------------------------|---|
| | | | Value>2.0*Limit without CI/with CI | Daily Value>Limit without CI/with CI |
| 16.03. | 4.0 | 0.0 | | |
| 17.03. | 0.0 | 0.0 | | |
| 18.03. | 11.0 | 0.0 | | |
| 19.03. | 24.0 | 24.0 | | |
| 20.03. | 24.0 | 24.0 | | |
| 21.03. | 24.0 | 24.0 | | |
| 22.03. | 20.0 | 10.0 | | |
| 23.03. | 0.0 | 0.0 | | |
| 28.03. | 12.0 | 10.0 | | |
| 29.03. | 24.0 | 24.0 | | |
| 30.03. | 24.0 | 24.0 | | |
| 31.03. | 24.0 | 24.0 | | |
| 01.04. | 24.0 | 24.0 | | |
| 02.04. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 03.04. | 24.0 | 24.0 | | |
| 04.04. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 05.04. | 24.0 | 24.0 | | |
| 06.04. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 07.04. | 24.0 | 24.0 | | |
| 08.04. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 09.04. | 24.0 | 24.0 | | |
| 10.04. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 11.04. | 24.0 | 24.0 | | |
| 12.04. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 13.04. | 24.0 | 24.0 | | |
| 14.04. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 15.04. | 24.0 | 24.0 | | |
| 16.04. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 17.04. | 24.0 | 24.0 | | |
| 18.04. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 19.04. | 24.0 | 24.0 | | |
| 20.04. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 21.04. | 24.0 | 24.0 | | |
| 22.04. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 23.04. | 24.0 | 24.0 | | |
| 24.04. | 23.0 | 23.0 | | 1 / 0 |
| 25.04. | 24.0 | 24.0 | | |
| 26.04. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 27.04. | 24.0 | 24.0 | | |
| 28.04. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 29.04. | 24.0 | 24.0 | | |
| 30.04. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 01.05. | 24.0 | 24.0 | | |
| 02.05. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 03.05. | 24.0 | 24.0 | | |
| 04.05. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 05.05. | 24.0 | 24.0 | | |
| 06.05. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 07.05. | 24.0 | 24.0 | | |
| 08.05. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 09.05. | 24.0 | 24.0 | | |
| 10.05. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 11.05. | 24.0 | 24.0 | | |
| 12.05. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 13.05. | 24.0 | 23.0 | | |
| 14.05. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 15.05. | 24.0 | 24.0 | | |
| 16.05. | 24.0 | 24.0 | 1 / 0 | 1 / 0 |

Operation H ours: 5808.0, Steady Op H ours: 5743.0, Availability O2: 100.0 %, Lines with LVV: 248

Legend
sve koncentracije date su kod normiranih uvjeta 0 °C, 1.013 hPa, suhi plin i 3 vol.% O2; protok dimnih plinova dat je kod normiranih uvjeta.
'NG' ... lotenje plin; 'NO' ... lotenje ulje; MX... mjevano lotenje; 'S T' ... start pogona; 'S P' ... stop pogona; '-' ... van pogona
F:greпка, C:umjeravanje, M:odrtavanje, S:zamjenska vrijednost, X:greпка analizatora, N:nema podataka, L, A, B: polusatno prekoračenje(1.0, 1.2, 2.0) LV
l, a, b:polusatno prekoračenje sa mjernom nesigurnopcu (1.0, 1.2, 2.0) LV+CI, D: dnevno prekoračenje



| Day | Operation H ours | Steady Op H ours | cestice | | | | CO | | |
|--------|------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | Value>Limit without CI/with CI | Value>1.1*Limit without CI/with CI | Value>2.0*Limit without CI/with CI | Daily Value>Limit without CI/with CI | Value>Limit without CI/with CI | Value>1.1*Limit without CI/with CI | Value>2.0*Limit without CI/with CI |
| 17.05. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 18.05. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 19.05. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 20.05. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 21.05. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 22.05. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 23.05. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 24.05. | 24.0 | 24.0 | 2 / 2 | 2 / 0 | | | | | |
| 25.05. | 24.0 | 24.0 | 1 / 0 | | | | | | |
| 26.05. | 24.0 | 24.0 | 6 / 3 | 3 / 0 | | | | | |
| 27.05. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 28.05. | 24.0 | 24.0 | 10 / 8 | 8 / 0 | | | | | |
| 29.05. | 24.0 | 24.0 | 13 / 5 | 5 / 0 | | | | | |
| 30.05. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 31.05. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 01.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 02.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 03.06. | 24.0 | 24.0 | 2 / 1 | 1 / 0 | | | | | |
| 04.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 05.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 06.06. | 24.0 | 24.0 | 1 / 0 | | | | | | |
| 07.06. | 24.0 | 24.0 | 1 / 1 | 1 / 0 | | | 1 / 1 | 1 / 0 | |
| 08.06. | 24.0 | 24.0 | 1 / 1 | 1 / 0 | | | 1 / 1 | 1 / 0 | |
| 09.06. | 24.0 | 24.0 | 14 / 5 | 5 / 0 | | | | | |
| 10.06. | 24.0 | 24.0 | 24 / 17 | 17 / 0 | | | | | |
| 11.06. | 24.0 | 24.0 | 18 / 11 | 11 / 0 | | 1 / 0 | | | |
| 12.06. | 24.0 | 24.0 | 10 / 3 | 3 / 0 | | | | | |
| 13.06. | 24.0 | 24.0 | 3 / 1 | 1 / 0 | | | | | |
| 14.06. | 24.0 | 24.0 | 22 / 14 | 14 / 0 | | | | | |
| 15.06. | 24.0 | 24.0 | 15 / 2 | 2 / 0 | | 1 / 0 | | | |
| 16.06. | 24.0 | 24.0 | 10 / 0 | | | | | | |
| 17.06. | 24.0 | 24.0 | 19 / 14 | 14 / 5 | 5 / 2 | 1 / 0 | 2 / 2 | 2 / 1 | |
| 18.06. | 24.0 | 24.0 | 21 / 18 | 18 / 0 | | | | | |
| 19.06. | 24.0 | 24.0 | 24 / 22 | 22 / 0 | | 1 / 0 | | | |
| 20.06. | 24.0 | 24.0 | 24 / 22 | 22 / 1 | 1 / 0 | | 5 / 4 | 4 / 1 | 1 / 0 |
| 21.06. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 2 / 1 | 1 / 0 | |
| 22.06. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 7 | 7 / 3 | 1 / 0 | 4 / 3 | 3 / 1 | 1 / 1 |
| 23.06. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 20 | 20 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 2 / 0 | |
| 24.06. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 12 | 12 / 0 | | 1 / 1 | 1 / 0 | |
| 25.06. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 10 | 10 / 2 | 1 / 1 | | | |
| 26.06. | 24.0 | 24.0 | 23 / 22 | 22 / 13 | 13 / 2 | | 2 / 2 | 2 / 2 | |
| 27.06. | 24.0 | 24.0 | 22 / 21 | 21 / 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | | | |
| 28.06. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 3 | 3 / 0 | | | | |
| 29.06. | 24.0 | 24.0 | 23 / 19 | 19 / 0 | | 1 / 0 | | | |
| 30.06. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 0 | | | | | |
| 01.07. | 24.0 | 24.0 | 22 / 19 | 19 / 0 | | 1 / 0 | | | |
| 02.07. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 0 | | | | | |
| 03.07. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 9 | 9 / 7 | 1 / 1 | 6 / 6 | 6 / 6 | 5 / 2 |
| 04.07. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 20 | 20 / 0 | | | | |
| 05.07. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 9 | 1 / 1 | | | |
| 06.07. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 2 | | | | |
| 07.07. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 16 | 1 / 1 | | | |
| 08.07. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 14 | | | | |
| 09.07. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 8 | 1 / 1 | | | |
| 10.07. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 2 | | | | |
| 11.07. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 1 | 1 / 1 | | | |
| 12.07. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 21 | 21 / 0 | | | | |
| 13.07. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 20 | 20 / 0 | 1 / 1 | | | |

Operation H ours: 5808.0, Steady Op H ours: 5743.0, Availability O2: 100.0 %, Lines with LVV: 248

Legend
sve koncentracije date su kod normiranih uvjeta 0 ěC, 1.013 hPa, suhi plin i 3 vol.% O2; protok dimnih plinova dat je kod normiranih uvjeta.
'NG' ... lotenje plin; 'NO' ... lotenje ulje; MX... mjevano lotenje; 'ST' ... start pogona; 'SP' ... stop pogona; '-' ... van pogona
F:greпка, C:umjeravanje, M:odrtavanje, S:zamjenska vrijednost, X:greпка analizatora, N:nema podataka, L, A, B: polusatno prekora\$х\$enje(1.0, 1.2, 2.0) LV
l, a, b:polusatno prekora\$х\$enje sa mjernom nesigurnopcu (1.0, 1.2, 2.0) LV+CI, D: dnevno prekora\$х\$enje



| Day | Operation H ours | Steady Op H ours | CO Daily Value>Limit without CI/with CI | NOx | | | Daily Value>Limit without CI/with CI | SO2 | |
|--------|------------------|------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | Value>Limit without CI/with CI | Value>1.1*Limit without CI/with CI | Value>2.0*Limit without CI/with CI | | Value>Limit without CI/with CI | Value>1.1*Limit without CI/with CI |
| 17.05. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 1 |
| 18.05. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 13 |
| 19.05. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 20.05. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 21.05. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 22.05. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 23.05. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 24.05. | 24.0 | 24.0 | | 21 / 20 | 20 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 25.05. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 26.05. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 27.05. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 28.05. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 29.05. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 30.05. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 19 | 19 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 31.05. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 23 | 23 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 01.06. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 02.06. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 03.06. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 04.06. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 05.06. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 06.06. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 07.06. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 08.06. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 09.06. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 10.06. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 15 |
| 11.06. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 2 |
| 12.06. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 13.06. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 14.06. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 15 |
| 15.06. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 13 |
| 16.06. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 9 |
| 17.06. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 21 | 21 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 1 |
| 18.06. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 22 | 22 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 19.06. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 20.06. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 21.06. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 22.06. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 23 | 23 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 23.06. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 9 | 9 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 24.06. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 3 | 3 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 25.06. | 24.0 | 24.0 | | 18 / 4 | 4 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 26.06. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 16 | 16 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 27.06. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 19 | 19 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 28.06. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 22 | 22 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 29.06. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 22 | 22 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 30.06. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 01.07. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 02.07. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 03.07. | 24.0 | 24.0 | | 20 / 17 | 17 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 04.07. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 23 | 23 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 05.07. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 06.07. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 22 | 22 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 5 |
| 07.07. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 23 | 23 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 1 |
| 08.07. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 5 |
| 09.07. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 10.07. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 11.07. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 12.07. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 13.07. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 21 | 21 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |

Operation H ours: 5808.0, Steady Op H ours: 5743.0, Availability O2: 100.0 %, Lines with LVV: 248

Legend
 sve koncentracije date su kod normiranih uvjeta 0 ěC, 1.013 hPa, suhi plin i 3 vol.% O2; protok dimnih plinova dat je kod normiranih uvjeta.
 'NG' ... lotenje plin; 'NO' ... lotenje ulje; MX... mjevano lotenje; 'S' ... start pogona; 'SP' ... stop pogona; '-' ... van pogona
 F:greпка, C:umjeravanje, M:odrtavanje, S:zamjenska vrijednost, X:greпка analizatora, N:nema podataka, L, A, B: polusatno prekora\$х\$enje(1.0, 1.2, 2.0) LV
 l, a, b:polusatno prekora\$х\$enje sa mjernom nesigurnopcu (1.0, 1.2, 2.0) LV+CI, D: dnevno prekora\$х\$enje



| Day | Operation H ours | Steady Op H ours | SO2 | |
|--------|------------------|------------------|---------------------------------------|---|
| | | | Value>2.0*Limit without CI/with CI | Daily Value>Limit without CI/with CI |
| 17.05. | 24.0 | 24.0 | 1 / 0 | |
| 18.05. | 24.0 | 24.0 | 13 / 0 | 1 / 0 |
| 19.05. | 24.0 | 24.0 | | |
| 20.05. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 21.05. | 24.0 | 24.0 | | |
| 22.05. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 23.05. | 24.0 | 24.0 | | |
| 24.05. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 25.05. | 24.0 | 24.0 | | |
| 26.05. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 27.05. | 24.0 | 24.0 | | |
| 28.05. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 29.05. | 24.0 | 24.0 | | |
| 30.05. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 31.05. | 24.0 | 24.0 | | |
| 01.06. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 02.06. | 24.0 | 24.0 | | |
| 03.06. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 04.06. | 24.0 | 24.0 | | |
| 05.06. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 06.06. | 24.0 | 24.0 | | |
| 07.06. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 08.06. | 24.0 | 24.0 | | |
| 09.06. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 10.06. | 24.0 | 24.0 | 15 / 0 | |
| 11.06. | 24.0 | 24.0 | 2 / 0 | 1 / 0 |
| 12.06. | 24.0 | 24.0 | | |
| 13.06. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 14.06. | 24.0 | 24.0 | 15 / 0 | |
| 15.06. | 24.0 | 24.0 | 13 / 0 | 1 / 0 |
| 16.06. | 24.0 | 24.0 | 9 / 0 | |
| 17.06. | 24.0 | 24.0 | 1 / 0 | 1 / 0 |
| 18.06. | 24.0 | 24.0 | | |
| 19.06. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 20.06. | 24.0 | 24.0 | | |
| 21.06. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 22.06. | 24.0 | 24.0 | | |
| 23.06. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 24.06. | 24.0 | 24.0 | | |
| 25.06. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 26.06. | 24.0 | 24.0 | | |
| 27.06. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 28.06. | 24.0 | 24.0 | | |
| 29.06. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 30.06. | 24.0 | 24.0 | | |
| 01.07. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 02.07. | 24.0 | 24.0 | | |
| 03.07. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 04.07. | 24.0 | 24.0 | | |
| 05.07. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 06.07. | 24.0 | 24.0 | 5 / 0 | |
| 07.07. | 24.0 | 24.0 | 1 / 0 | 1 / 0 |
| 08.07. | 24.0 | 24.0 | 5 / 0 | |
| 09.07. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 10.07. | 24.0 | 24.0 | | |
| 11.07. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 12.07. | 24.0 | 24.0 | | |
| 13.07. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |

Operation H ours: 5808.0, Steady Op H ours: 5743.0, Availability O2: 100.0 %, Lines with LVV: 248

Legend
sve koncentracije date su kod normiranih uvjeta 0 °C, 1.013 hPa, suhi plin i 3 vol.% O2; protok dimnih plinova dat je kod normiranih uvjeta.
'NG' ... lotenje plin; 'NO' ... lotenje ulje; MX... mjevano lotenje; 'S T' ... start pogona; 'S P' ... stop pogona; '-' ... van pogona
F:greпка, C:umjeravanje, M:odrtavanje, S:zamjenska vrijednost, X:greпка analizatora, N:nema podataka, L, A, B: polusatno prekoračenje(1.0, 1.2, 2.0) LV
l, a, b:polusatno prekoračenje sa mjernom nesigurnopcu (1.0, 1.2, 2.0) LV+CI, D: dnevno prekoračenje



| Day | Operation H ours | Steady Op H ours | cestice | | | | CO | | |
|--------|------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | Value>Limit without CI/with CI | Value>1.1*Limit without CI/with CI | Value>2.0*Limit without CI/with CI | Daily Value>Limit without CI/with CI | Value>Limit without CI/with CI | Value>1.1*Limit without CI/with CI | Value>2.0*Limit without CI/with CI |
| 14.07. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 14 | 14 / 0 | | | | |
| 15.07. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 16 | 16 / 2 | 1 / 1 | | | |
| 16.07. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 17 | 17 / 3 | | | | |
| 17.07. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 20 | 20 / 0 | 1 / 1 | | | |
| 18.07. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 17 | 17 / 0 | | | | |
| 19.07. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 13 | 13 / 0 | 1 / 1 | | | |
| 20.07. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 12 | 12 / 0 | | | | |
| 21.07. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 8 | 8 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | |
| 22.07. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 1 | 1 / 0 | | | | |
| 23.07. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 2 | 2 / 0 | 1 / 0 | | | |
| 24.07. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 16 | 16 / 3 | | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 25.07. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 15 | 15 / 1 | 1 / 1 | | | |
| 26.07. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 21 | 21 / 14 | | | | |
| 27.07. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 14 | 1 / 1 | | | |
| 28.07. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 22 | 22 / 0 | | | | |
| 29.07. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 15 | 15 / 0 | 1 / 1 | | | |
| 30.07. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 21 | 21 / 2 | | | | |
| 31.07. | 24.0 | 24.0 | 24 / 23 | 23 / 8 | 8 / 1 | 1 / 1 | | | |
| 01.08. | 24.0 | 24.0 | 24 / 16 | 16 / 0 | | | | | |
| 02.08. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | | | |
| 03.08. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 1 | 1 / 0 | | | | |
| 04.08. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | | | |
| 05.08. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 0 | | | | | |
| 06.08. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 13 | 13 / 4 | 1 / 0 | | | |
| 07.08. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 6 | | | | |
| 08.08. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 22 | 22 / 2 | 1 / 1 | | | |
| 09.08. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 17 | 17 / 0 | | | | |
| 10.08. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 18 | 18 / 0 | 1 / 1 | | | |
| 11.08. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 12 | 12 / 0 | | | | |
| 12.08. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 14 | 14 / 0 | 1 / 1 | | | |
| 13.08. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 22 | 22 / 3 | | | | |
| 14.08. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 6 | 6 / 0 | 1 / 1 | | | |
| 15.08. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 2 | 2 / 0 | | | | |
| 16.08. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 9 | 9 / 4 | 1 / 1 | | | |
| 17.08. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 9 | 9 / 1 | | | | |
| 18.08. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 8 | 8 / 0 | 1 / 1 | | | |
| 19.08. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 19 | 19 / 3 | | | | |
| 20.08. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 16 | 16 / 4 | 1 / 1 | | | |
| 21.08. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 13 | 13 / 0 | | | | |
| 22.08. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 17 | 17 / 5 | 1 / 1 | | | |
| 23.08. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 23 | | | | |
| 24.08. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 8 | 1 / 1 | | | |
| 25.08. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 13 | | | | |
| 26.08. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 18 | 18 / 11 | 1 / 1 | | | |
| 27.08. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 11 | 11 / 4 | | | | |
| 28.08. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 16 | 16 / 3 | 1 / 1 | | | |
| 29.08. | 24.0 | 22.0 | 19 / 19 | 19 / 8 | 8 / 4 | | | | |
| 30.08. | 24.0 | 24.0 | 3 / 0 | | | 1 / 0 | | | |
| 31.08. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 01.09. | 24.0 | 24.0 | 17 / 13 | 13 / 0 | | | | | |
| 02.09. | 24.0 | 24.0 | 10 / 2 | 2 / 0 | | | | | |
| 03.09. | 24.0 | 24.0 | 2 / 1 | 1 / 0 | | | | | |
| 04.09. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 05.09. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 06.09. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 07.09. | 24.0 | 24.0 | 5 / 3 | 3 / 0 | | | | | |
| 08.09. | 24.0 | 24.0 | 12 / 12 | 12 / 0 | | | | | |
| 09.09. | 12.0 | 12.0 | 12 / 12 | 12 / 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | | | |

Operation H ours: 5808.0, Steady Op H ours: 5743.0, Availability O2: 100.0 %, Lines with LVV: 248

Legend
sve koncentracije date su kod normiranih uvjeta 0 ºC, 1.013 hPa, suhi plin i 3 vol.% O2; protok dimnih plinova dat je kod normiranih uvjeta.
'NG' ... lotenje plin; 'NO' ... lotenje ulje; MX... mjevano lotenje; 'ST' ... start pogona; 'SP' ... stop pogona; '-'-... van pogona
F:greпка, C:umjeravanje, M:odrtavanje, S:zamjenska vrijednost, X:greпка analizatora, N:nema podataka, L, A, B: polusatno prekora\$х\$enje(1.0, 1.2, 2.0) LV
l, a, b:polusatno prekora\$х\$enje sa mjernom nesigurnopcu (1.0, 1.2, 2.0) LV+CI, D: dnevno prekora\$х\$enje



| Day | Operation H ours | Steady Op H ours | CO Daily Value>Limit without CI/with CI | NOx | | | Daily Value>Limit without CI/with CI | SO2 | |
|--------|------------------|------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | Value>Limit without CI/with CI | Value>1.1*Limit without CI/with CI | Value>2.0*Limit without CI/with CI | | Value>Limit without CI/with CI | Value>1.1*Limit without CI/with CI |
| 14.07. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 15.07. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 22 | 22 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 16.07. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 23 | 23 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 17.07. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 18.07. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 19.07. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 20.07. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 21.07. | 24.0 | 24.0 | | 23 / 19 | 19 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 22.07. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 13 | 13 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 23.07. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 2 | 2 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 24.07. | 24.0 | 24.0 | | 12 / 0 | | | | 14 / 14 | 14 / 0 |
| 25.07. | 24.0 | 24.0 | | | | | | 3 / 0 | |
| 26.07. | 24.0 | 24.0 | | | | | | 3 / 0 | |
| 27.07. | 24.0 | 24.0 | | 8 / 7 | 7 / 0 | | | 24 / 7 | 7 / 0 |
| 28.07. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 29.07. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 30.07. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 31.07. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 01.08. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 02.08. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 03.08. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 04.08. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 05.08. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 06.08. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 07.08. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 08.08. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 23 | 23 / 0 |
| 09.08. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 10.08. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 11.08. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 12.08. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 13.08. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 14.08. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 15.08. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 16.08. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 17.08. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 18.08. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 19.08. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 20.08. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 21.08. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 22.08. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 23.08. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 24.08. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 25.08. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 22 | 22 / 0 |
| 26.08. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 27.08. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 28.08. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 29.08. | 24.0 | 22.0 | | 20 / 16 | 16 / 0 | | | 16 / 16 | 16 / 0 |
| 30.08. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 31.08. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 01.09. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 02.09. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 03.09. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 13 | 13 / 0 |
| 04.09. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 0 | |
| 05.09. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 20 / 8 | 8 / 0 |
| 06.09. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 07.09. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 08.09. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 23 | 23 / 0 |
| 09.09. | 12.0 | 12.0 | | 12 / 11 | 11 / 0 | | 1 / 0 | 12 / 6 | 6 / 0 |

Operation H ours: 5808.0, Steady Op H ours: 5743.0, Availability O2: 100.0 %, Lines with LVV: 248

Legend

sve koncentracije date su kod normiranih uvjeta 0 C, 1.013 hPa, suhi plin i 3 vol.% O2; protok dimnih plinova dat je kod normiranih uvjeta.
'NG' ... lotenje plin; 'NO' ... lotenje ulje; MX... mjevano lotenje; 'S' ... start pogona; 'SP' ... stop pogona; '-' ... van pogona
F:greпка, C:umjeravanje, M:odrtavanje, S:zamjenska vrijednost, X:greпка analizatora, N:nema podataka, L, A, B: polusatno prekora\$х\$enje(1.0, 1.2, 2.0) LV
l, a, b:polusatno prekora\$х\$enje sa mjernom nesigurnopcu (1.0, 1.2, 2.0) LV+CI, D: dnevno prekora\$х\$enje



| Day | Operation H ours | Steady Op H ours | SO2 | |
|--------|------------------|------------------|---------------------------------------|---|
| | | | Value>2.0*Limit without CI/with CI | Daily Value>Limit without CI/with CI |
| 14.07. | 24.0 | 24.0 | | |
| 15.07. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 16.07. | 24.0 | 24.0 | | |
| 17.07. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 18.07. | 24.0 | 24.0 | | |
| 19.07. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 20.07. | 24.0 | 24.0 | | |
| 21.07. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 22.07. | 24.0 | 24.0 | | |
| 23.07. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 24.07. | 24.0 | 24.0 | | |
| 25.07. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 26.07. | 24.0 | 24.0 | | |
| 27.07. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 28.07. | 24.0 | 24.0 | | |
| 29.07. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 30.07. | 24.0 | 24.0 | | |
| 31.07. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 01.08. | 24.0 | 24.0 | | |
| 02.08. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 03.08. | 24.0 | 24.0 | | |
| 04.08. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 05.08. | 24.0 | 24.0 | | |
| 06.08. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 07.08. | 24.0 | 24.0 | | |
| 08.08. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 09.08. | 24.0 | 24.0 | | |
| 10.08. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 11.08. | 24.0 | 24.0 | | |
| 12.08. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 13.08. | 24.0 | 24.0 | | |
| 14.08. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 15.08. | 24.0 | 24.0 | | |
| 16.08. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 17.08. | 24.0 | 24.0 | | |
| 18.08. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 19.08. | 24.0 | 24.0 | | |
| 20.08. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 21.08. | 24.0 | 24.0 | | |
| 22.08. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 23.08. | 24.0 | 24.0 | | |
| 24.08. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 25.08. | 24.0 | 24.0 | | |
| 26.08. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 27.08. | 24.0 | 24.0 | | |
| 28.08. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 29.08. | 24.0 | 22.0 | | |
| 30.08. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 31.08. | 24.0 | 24.0 | | |
| 01.09. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 02.09. | 24.0 | 24.0 | | |
| 03.09. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 04.09. | 24.0 | 24.0 | | |
| 05.09. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 06.09. | 24.0 | 24.0 | | |
| 07.09. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 08.09. | 24.0 | 24.0 | | |
| 09.09. | 12.0 | 12.0 | | 1 / 0 |

Operation H ours: 5808.0, Steady Op H ours: 5743.0, Availability O2: 100.0 %, Lines with LVV: 248

Legend
sve koncentracije date su kod normiranih uvjeta 0 °C, 1.013 hPa, suhi plin i 3 vol.% O2; protok dimnih plinova dat je kod normiranih uvjeta.
'NG' ... lotenje plin; 'NO' ... lotenje ulje; MX... mjevano lotenje; 'ST' ... start pogona; 'SP' ... stop pogona; '-' ... van pogona
F:greпка, C:umjeravanje, M:odrtavanje, S:zamjenska vrijednost, X:greпка analizatora, N:nema podataka, L, A, B: polusatno prekoračenje(1.0, 1.2, 2.0) LV
l, a, b:polusatno prekoračenje sa mjernom nesigurnopcu (1.0, 1.2, 2.0) LV+CI, D: dnevno prekoračenje



| Day | Operation H ours | Steady Op H ours | cestice | | | | CO | | |
|--------|------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | Value>Limit without CI/with CI | Value>1.1*Limit without CI/with CI | Value>2.0*Limit without CI/with CI | Daily Value>Limit without CI/with CI | Value>Limit without CI/with CI | Value>1.1*Limit without CI/with CI | Value>2.0*Limit without CI/with CI |
| 12.09. | 15.0 | 15.0 | 15 / 15 | 15 / 13 | 13 / 3 | | | | |
| 13.09. | 24.0 | 24.0 | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 2 | 1 / 1 | | | |
| 14.09. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 15.09. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 16.09. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 17.09. | 23.0 | 23.0 | | | | | | | |
| 18.09. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 19.09. | 24.0 | 24.0 | 5 / 4 | 4 / 0 | | 1 / 0 | | | |
| 20.09. | 24.0 | 24.0 | 4 / 2 | 2 / 0 | | | | | |
| 21.09. | 24.0 | 24.0 | 13 / 10 | 10 / 1 | 1 / 0 | | | | |
| 22.09. | 24.0 | 24.0 | 10 / 8 | 8 / 0 | | | | | |
| 23.09. | 24.0 | 24.0 | 5 / 5 | 5 / 0 | | | | | |
| 24.09. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 25.09. | 24.0 | 24.0 | 9 / 7 | 7 / 0 | | | | | |
| 26.09. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 27.09. | 24.0 | 24.0 | 1 / 1 | 1 / 0 | | | | | |
| 28.09. | 24.0 | 24.0 | 3 / 3 | 3 / 1 | 1 / 0 | | | | |
| 29.09. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 30.09. | 24.0 | 24.0 | 2 / 1 | 1 / 0 | | | | | |
| 01.10. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 02.10. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 03.10. | 24.0 | 24.0 | 1 / 1 | 1 / 0 | | | | | |
| 04.10. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 5 | 5 / 5 | | | | |
| 05.10. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 24 | 1 / 1 | | | |
| 06.10. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 24 | | | | |
| 07.10. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 24 | 1 / 1 | | | |
| 08.10. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 24 | | | | |
| 09.10. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 24 | 1 / 1 | | | |
| 10.10. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 24 | | | | |
| 11.10. | 24.0 | 24.0 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 24 | 1 / 1 | | | |
| 12.10. | 24.0 | 24.0 | 11 / 11 | 11 / 11 | 11 / 11 | | | | |
| 13.10. | 24.0 | 24.0 | | | | 1 / 0 | | | |
| 14.10. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 15.10. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 16.10. | 24.0 | 24.0 | 10 / 8 | 8 / 2 | 2 / 0 | | | | |
| 17.10. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 18.10. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 19.10. | 23.0 | 23.0 | | | | | | | |
| 20.10. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 21.10. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 22.10. | 24.0 | 24.0 | 6 / 6 | 6 / 2 | 2 / 1 | | | | |
| 23.10. | 24.0 | 24.0 | 11 / 7 | 7 / 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | | | |
| 24.10. | 24.0 | 24.0 | 6 / 3 | 3 / 0 | | | | | |
| 25.10. | 24.0 | 24.0 | 12 / 10 | 10 / 1 | 1 / 1 | 1 / 0 | | | |
| 26.10. | 22.0 | 22.0 | 5 / 2 | 2 / 0 | | | | | |
| 27.10. | 24.0 | 24.0 | 3 / 1 | 1 / 0 | | | | | |
| 28.10. | 24.0 | 24.0 | 11 / 8 | 8 / 0 | | | | | |
| 29.10. | 24.0 | 24.0 | 9 / 5 | 5 / 0 | | 1 / 0 | | | |
| 30.10. | 25.0 | 25.0 | 1 / 0 | | | | | | |
| 31.10. | 24.0 | 24.0 | 1 / 0 | | | | | | |
| 01.11. | 16.0 | 16.0 | 4 / 4 | 4 / 0 | | | | | |
| 02.11. | 14.0 | 14.0 | 2 / 1 | 1 / 0 | | | | | |
| 03.11. | 24.0 | 24.0 | 5 / 5 | 5 / 0 | | | | | |
| 04.11. | 24.0 | 24.0 | 14 / 14 | 14 / 3 | 3 / 3 | 1 / 0 | 3 / 3 | 3 / 2 | 2 / 1 |
| 05.11. | 24.0 | 24.0 | 9 / 1 | 1 / 0 | | | | | |
| 06.11. | 24.0 | 24.0 | 23 / 21 | 21 / 6 | 6 / 0 | 1 / 0 | | | |
| 07.11. | 24.0 | 24.0 | 19 / 18 | 18 / 10 | 10 / 6 | | 6 / 5 | 5 / 3 | 2 / 1 |
| 08.11. | 24.0 | 22.0 | 20 / 19 | 19 / 11 | 11 / 8 | 1 / 1 | 2 / 1 | 1 / 0 | |

Operation H ours: 5808.0, Steady Op H ours: 5743.0, Availability O2: 100.0 %, Lines with LVV: 248

Legend
 sve koncentracije date su kod normiranih uvjeta 0 ěC, 1.013 hPa, suhi plin i 3 vol.% O2; protok dimnih plinova dat je kod normiranih uvjeta.
 'NG' ... lotenje plin; 'NO' ... lotenje ulje; MX... mjevano lotenje; 'ST' ... start pogona; 'SP' ... stop pogona; '-' ... van pogona
 F:greпка, C:umjeravanje, M:odrtavanje, S:zamjenska vrijednost, X:greпка analizatora, N:nema podataka, L, A, B: polusatno prekora\$х\$enje(1.0, 1.2, 2.0) LV
 l, a, b:polusatno prekora\$х\$enje sa mjernom nesigurnopcu (1.0, 1.2, 2.0) LV+CI, D: dnevno prekora\$х\$enje



| Day | Operation H ours | Steady Op H ours | CO Daily Value>Limit without CI/with CI | NOx | | | Daily Value>Limit without CI/with CI | SO2 | |
|--------|------------------|------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | Value>Limit without CI/with CI | Value>1.1*Limit without CI/with CI | Value>2.0*Limit without CI/with CI | | Value>Limit without CI/with CI | Value>1.1*Limit without CI/with CI |
| 12.09. | 15.0 | 15.0 | | 14 / 14 | 14 / 0 | | | 13 / 11 | 11 / 0 |
| 13.09. | 24.0 | 24.0 | | 14 / 11 | 11 / 0 | | 1 / 0 | | |
| 14.09. | 24.0 | 24.0 | | 22 / 8 | 8 / 0 | | | 2 / 1 | 1 / 0 |
| 15.09. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 23 | 23 / 0 |
| 16.09. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 22 | 22 / 0 |
| 17.09. | 23.0 | 23.0 | | 23 / 23 | 23 / 0 | | 1 / 0 | 23 / 23 | 23 / 0 |
| 18.09. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 19.09. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 20.09. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 21.09. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 23 | 23 / 0 |
| 22.09. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 19 | 19 / 0 |
| 23.09. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 24.09. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 25.09. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 26.09. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 27.09. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 28.09. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 29.09. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 30.09. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 01.10. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 02.10. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 03.10. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 04.10. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 05.10. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 06.10. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 07.10. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 08.10. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 09.10. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 10.10. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 11.10. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 12.10. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 13.10. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 14.10. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 15.10. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 16.10. | 24.0 | 24.0 | | 13 / 11 | 11 / 0 | | | 14 / 13 | 13 / 0 |
| 17.10. | 24.0 | 24.0 | | 10 / 9 | 9 / 0 | | | 9 / 9 | 9 / 0 |
| 18.10. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 19.10. | 23.0 | 23.0 | | 23 / 23 | 23 / 0 | | 1 / 0 | 23 / 23 | 23 / 0 |
| 20.10. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 21.10. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 22.10. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 23.10. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 24.10. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 25.10. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 26.10. | 22.0 | 22.0 | | 22 / 22 | 22 / 0 | | | 22 / 22 | 22 / 0 |
| 27.10. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 28.10. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 29.10. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 30.10. | 25.0 | 25.0 | | 25 / 25 | 25 / 0 | | | 25 / 25 | 25 / 0 |
| 31.10. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 01.11. | 16.0 | 16.0 | | 16 / 16 | 16 / 0 | | | 16 / 16 | 16 / 0 |
| 02.11. | 14.0 | 14.0 | | 14 / 14 | 14 / 0 | | 1 / 0 | 14 / 14 | 14 / 0 |
| 03.11. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 23 / 10 | 10 / 0 |
| 04.11. | 24.0 | 24.0 | | 22 / 22 | 22 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 14 | 14 / 0 |
| 05.11. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 20 | 20 / 0 |
| 06.11. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | 24 / 24 | 24 / 0 |
| 07.11. | 24.0 | 24.0 | | 19 / 14 | 14 / 0 | | | 24 / 21 | 21 / 0 |
| 08.11. | 24.0 | 22.0 | | 16 / 8 | 8 / 0 | | 1 / 0 | 23 / 16 | 16 / 0 |

Operation H ours: 5808.0, Steady Op H ours: 5743.0, Availability O2: 100.0 %, Lines with LVV: 248

Legend
 sve koncentracije date su kod normiranih uvjeta 0 ĉC, 1.013 hPa, suhi plin i 3 vol.% O2; protok dimnih plinova dat je kod normiranih uvjeta.
 'NG' ... lotenje plin; 'NO' ... lotenje ulje; MX... mjevano lotenje; 'ST' ... start pogona; 'SP' ... stop pogona; '-' ... van pogona
 F:greпка, C:umjeravanje, M:odrtavanje, S:zamjenska vrijednost, X:greпка analizatora, N:nema podataka, L, A, B: polusatno prekora\$х\$enje(1.0, 1.2, 2.0) LV
 l, a, b:polusatno prekora\$х\$enje sa mjernom nesigurnopcu (1.0, 1.2, 2.0) LV+CI, D: dnevno prekora\$х\$enje



| Day | Operation H ours | Steady Op H ours | SO2 | |
|--------|------------------|------------------|---------------------------------------|---|
| | | | Value>2.0*Limit without CI/with CI | Daily Value>Limit without CI/with CI |
| 12.09. | 15.0 | 15.0 | | |
| 13.09. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 14.09. | 24.0 | 24.0 | | |
| 15.09. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 16.09. | 24.0 | 24.0 | | |
| 17.09. | 23.0 | 23.0 | | 1 / 0 |
| 18.09. | 24.0 | 24.0 | | |
| 19.09. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 20.09. | 24.0 | 24.0 | | |
| 21.09. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 22.09. | 24.0 | 24.0 | | |
| 23.09. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 24.09. | 24.0 | 24.0 | | |
| 25.09. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 26.09. | 24.0 | 24.0 | | |
| 27.09. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 28.09. | 24.0 | 24.0 | | |
| 29.09. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 30.09. | 24.0 | 24.0 | | |
| 01.10. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 02.10. | 24.0 | 24.0 | | |
| 03.10. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 04.10. | 24.0 | 24.0 | | |
| 05.10. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 06.10. | 24.0 | 24.0 | | |
| 07.10. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 08.10. | 24.0 | 24.0 | | |
| 09.10. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 10.10. | 24.0 | 24.0 | | |
| 11.10. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 12.10. | 24.0 | 24.0 | | |
| 13.10. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 14.10. | 24.0 | 24.0 | | |
| 15.10. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 16.10. | 24.0 | 24.0 | | |
| 17.10. | 24.0 | 24.0 | | |
| 18.10. | 24.0 | 24.0 | | |
| 19.10. | 23.0 | 23.0 | | 1 / 0 |
| 20.10. | 24.0 | 24.0 | | |
| 21.10. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 22.10. | 24.0 | 24.0 | | |
| 23.10. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 24.10. | 24.0 | 24.0 | | |
| 25.10. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 26.10. | 22.0 | 22.0 | | |
| 27.10. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 28.10. | 24.0 | 24.0 | | |
| 29.10. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 30.10. | 25.0 | 25.0 | | |
| 31.10. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 01.11. | 16.0 | 16.0 | | |
| 02.11. | 14.0 | 14.0 | | 1 / 0 |
| 03.11. | 24.0 | 24.0 | | |
| 04.11. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 05.11. | 24.0 | 24.0 | | |
| 06.11. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 07.11. | 24.0 | 24.0 | | |
| 08.11. | 24.0 | 22.0 | | 1 / 0 |

Operation H ours: 5808.0, Steady Op H ours: 5743.0, Availability O2: 100.0 %, Lines with LVV: 248

Legend
sve koncentracije date su kod normiranih uvjeta 0 °C, 1.013 hPa, suhi plin i 3 vol.% O2; protok dimnih plinova dat je kod normiranih uvjeta.
'NG' ... lotenje plin; 'NO' ... lotenje ulje; MX... mjevano lotenje; 'S T' ... start pogona; 'S P' ... stop pogona; '--' ... van pogona
F:greпка, C:umjeravanje, M:odrtavanje, S:zamjenska vrijednost, X:greпка analizatora, N:nema podataka, L, A, B: polusatno prekora\$х\$enje(1.0, 1.2, 2.0) LV
l, a, b:polusatno prekora\$х\$enje sa mjernom nesigurnopcu (1.0, 1.2, 2.0) LV+CI, D: dnevno prekora\$х\$enje



| Day | Operation H ours | Steady Op H ours | cestice | | | | CO | | |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | Value>Limit without CI/with CI | Value>1.1*Limit without CI/with CI | Value>2.0*Limit without CI/with CI | Daily Value>Limit without CI/with CI | Value>Limit without CI/with CI | Value>1.1*Limit without CI/with CI | Value>2.0*Limit without CI/with CI |
| 09.11. | 24.0 | 24.0 | 3 / 3 | 3 / 0 | | | | | |
| 10.11. | 24.0 | 24.0 | 12 / 12 | 12 / 8 | 8 / 6 | 1 / 0 | 5 / 4 | 4 / 2 | |
| 11.11. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 12.11. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 13.11. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 14.11. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 15.11. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 16.11. | 24.0 | 24.0 | 20 / 9 | 9 / 0 | | | | | |
| 17.11. | 24.0 | 24.0 | 14 / 14 | 14 / 4 | 4 / 1 | | | | |
| 18.11. | 24.0 | 24.0 | 12 / 10 | 10 / 10 | 10 / 9 | 1 / 0 | | | |
| 19.11. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 20.11. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 21.11. | 24.0 | 24.0 | 2 / 2 | 2 / 0 | | | | | |
| 22.11. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 23.11. | 24.0 | 11.0 | 17 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 1 |
| 24.11. | 20.0 | 0.0 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 1 / 1 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 0 |
| Sum Exceeding Limits | 5808.0 | 5743.0 | 3169 / 2948 | 2948 / 1717 | 1717 / 710 | 73 / 48 | 66 / 58 | 58 / 36 | 27 / 10 |
| % from operating hours | | | 54.6 / 50.8 | 50.8 / 29.6 | 29.6 / 12.2 | | 1.1 / 1.0 | 1.0 / 0.6 | 0.5 / 0.2 |
| Lines with LVV | | | | | | | | 27 | |
| Availability in % | | | | 96.5 % | | | | 100.0 % | |

Operation H ours: 5808.0, Steady Op H ours: 5743.0, Availability O2: 100.0 %, Lines with LVV: 248

Legend
sve koncentracije date su kod normiranih uvjeta 0 °C, 1.013 hPa, suhi plin i 3 vol.% O2; protok dimnih plinova dat je kod normiranih uvjeta.
'NG' ... lotenje plin; 'NO' ... lotenje ulje; MX... mjevano lotenje; 'ST' ... start pogona; 'SP' ... stop pogona; '-' ... van pogona
F:greпка, C:umjeravanje, M:odrtavanje, S:zamjenska vrijednost, X:greпка analizatora, N:nema podataka, L, A, B: polusatno prekoračenje(1.0, 1.2, 2.0) LV
l, a, b:polusatno prekoračenje sa mjernom nesigurnopcu (1.0, 1.2, 2.0) LV+CI, D: dnevno prekoračenje



| Day | Operation H ours | Steady Op H ours | CO Daily Value>Limit without CI/with CI | NOx | | | Daily Value>Limit without CI/with CI | SO2 | |
|------------------------|------------------|------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | Value>Limit without CI/with CI | Value>1.1*Limit without CI/with CI | Value>2.0*Limit without CI/with CI | | Value>Limit without CI/with CI | Value>1.1*Limit without CI/with CI |
| 09.11. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | 24 / 17 | 17 / 0 |
| 10.11. | 24.0 | 24.0 | | 18 / 6 | 6 / 0 | | 1 / 0 | 11 / 11 | 11 / 0 |
| 11.11. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 3 | 3 / 0 | | | | |
| 12.11. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 10 | 10 / 0 | | 1 / 0 | 2 / 0 | |
| 13.11. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | | |
| 14.11. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 19 | 19 / 0 | | 1 / 0 | 2 / 0 | |
| 15.11. | 24.0 | 24.0 | | 23 / 15 | 15 / 0 | | | 5 / 0 | |
| 16.11. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | | |
| 17.11. | 24.0 | 24.0 | | 17 / 11 | 11 / 0 | | | | |
| 18.11. | 24.0 | 24.0 | | 16 / 14 | 14 / 0 | | 1 / 0 | | |
| 19.11. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | | |
| 20.11. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | | |
| 21.11. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | | | |
| 22.11. | 24.0 | 24.0 | | 24 / 24 | 24 / 0 | | 1 / 0 | | |
| 23.11. | 24.0 | 11.0 | | 19 / 19 | 19 / 9 | 9 / 0 | | | |
| 24.11. | 20.0 | 0.0 | | 18 / 18 | 18 / 18 | 18 / 0 | 1 / 0 | | |
| Sum Exceeding Limits | 5808.0 | 5743.0 | 0 / 0 | 5616 / 5337 | 5337 / 78 | 78 / 0 | 120 / 2 | 5115 / 4897 | 4897 / 81 |
| % from operating hours | | | | 96.7 / 91.9 | 91.9 / 1.3 | 1.3 / 0.0 | | 88.1 / 84.3 | 84.3 / 1.4 |
| Lines with LVV | | | | | 245 | | | 226 | |
| Availability in % | | | 100.0 % | | 100.0 % | | | 100.0 % | |

Operation H ours: 5808.0, Steady Op H ours: 5743.0, Availability O2: 100.0 %, Lines with LVV: 248

Legend
 sve koncentracije date su kod normiranih uvjeta 0 C, 1.013 hPa, suhi plin i 3 vol.% O2; protok dimnih plinova dat je kod normiranih uvjeta.
 'NG' ... lotenje plin; 'NO' ... lotenje ulje; MX... mjevano lotenje; 'ST' ... start pogona; 'SP' ... stop pogona; '-' ... van pogona
 F:greпка, C:umjeravanje, M:odrtavanje, S:zamjenska vrijednost, X:greпка analizatora, N:nema podataka, L, A, B: polusatno prekora\$х\$enje(1.0, 1.2, 2.0) LV
 l, a, b:polusatno prekora\$х\$enje sa mjernom nesigurnopcu (1.0, 1.2, 2.0) LV+CI, D: dnevno prekora\$х\$enje



| Day | Operation H ours | Steady Op H ours | SO2 | |
|------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|---|
| | | | Value>2.0*Limit without CI/with CI | Daily Value>Limit without CI/with CI |
| 09.11. | 24.0 | 24.0 | | |
| 10.11. | 24.0 | 24.0 | | 1 / 0 |
| 11.11. | 24.0 | 24.0 | | |
| 12.11. | 24.0 | 24.0 | | |
| 13.11. | 24.0 | 24.0 | | |
| 14.11. | 24.0 | 24.0 | | |
| 15.11. | 24.0 | 24.0 | | |
| 16.11. | 24.0 | 24.0 | | |
| 17.11. | 24.0 | 24.0 | | |
| 18.11. | 24.0 | 24.0 | | |
| 19.11. | 24.0 | 24.0 | | |
| 20.11. | 24.0 | 24.0 | | |
| 21.11. | 24.0 | 24.0 | | |
| 22.11. | 24.0 | 24.0 | | |
| 23.11. | 24.0 | 11.0 | | |
| 24.11. | 20.0 | 0.0 | | |
| Sum Exceeding Limits | 5808.0 | 5743.0 | 81 / 0 | 110 / 0 |
| % from operating hours | | | 1.4 / 0.0 | |
| Lines with LVV | | | | |
| Availability in % | | | 100.0 % | |

Operation H ours: 5808.0, Steady Op H ours: 5743.0, Availability O2: 100.0 %, Lines with LVV: 248

Legend

sve koncentracije date su kod normiranih uvjeta 0 °C, 1.013 hPa, suhi plin i 3 vol.% O2; protok dimnih plinova dat je kod normiranih uvjeta.
 'NG' ... lotenje plin; 'NO' ... lotenje ulje; MX... mjevano lotenje; 'ST' ... start pogona; 'SP' ... stop pogona; '-' ... van pogona
 F:greпка, C:umjeravanje, M:odrtavanje, S:zamjenska vrijednost, X:greпка analizatora, N:nema podataka, L, A, B: polusatno prekora\$x\$enje(1.0, 1.2, 2.0) LV
 l, a, b:polusatno prekora\$x\$enje sa mjernom nesigurnopcu (1.0, 1.2, 2.0) LV+CI, D: dnevno prekora\$x\$enje

