



Kontrol biro

Društvo za osiguranje kvalitete d.o.o.

ZAKLJUČAK O REZULTATIMA MJERENJA

Na temelju rezultata mjerenja iz Izvještaja o mjerenju emisije onečišćujućih tvari u zrak iz malih uređaja za loženje broj: ZOK-16-126-186 i Uredbe o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (N.N. 117/12, 90/14) utvrđeno je da ispust iz termogena 1 (RIELLO Gulliver BS4D, tip:-, tv.broj: 3761810) **ne prelazi** granične vrijednosti emisije onečišćujućih tvari prema čl. 100. Uredbe.

Prema članku 112. Uredbe, emisija onečišćujućih tvari u otpadnim plinovima iz malih uređaja za loženje utvrđuje se povremenim mjerenjem, **najmanje jedanput u dvije godine.**

Sljedeće mjerenje potrebno je napraviti najkasnije do 23.12.2018.

Zagreb, 23.12.2016.

Potpis ispitivača:
Antonio Lozančić, mag.ing.el.

