



REPUBLIKA HRVATSKA  
GRAD ZAGREB  
GRADONAČELNIK

KLASA: 351-02/16-07/1  
URBROJ: 251-19-21-16-7  
Zagreb, 29. kolovoza 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA  
517 - MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA  
I PRIRODE

Primljeno:	12-09-2016	
Klasifikacijska oznaka:	351011 16041 206	
Uredžbeni broj	251-161	
Organ. jed.	Prilog	Vrijednost
061	1	6

✓ 3196017

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I  
PRIRODE

Uprava za klimatske aktivnosti, održivi  
razvoj i zaštitu zraka, tla i mora  
10000 Zagreb, Radnička cesta 80

**Predmet:** Obavijest o kvaru dijela CEM sustava na dimnjaku 200 m  
u Pogonu TE-TO Zagreb  
– dostavlja se-

Poštovani,

Društvo HEP Proizvodnja d.o.o. obavijestilo je dopisom broj: 2-23/271909/a/2016/DB/ASM od 19. kolovoza 2016. kako je u Pogonu TE-TO Zagreb na lokaciji Kuševačka 10a došlo do kvaru uređaja koji mjeri vrijednosti emisije SO<sub>2</sub> i NO<sub>2</sub> na dimnjaku 200 m zbog kojeg je pokrenut postupak u svrhu popravka navedenog uređaja od strane ovlaštenog servisera CEM sustava.

Prema obvezi iz članka 13. stavka 3. Pravilnika o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (Narodne novine 129/12 i 97/13) prosljeđujemo vam navedenu informaciju, a sukladno predmetnom dopisu, o ishodu popravka operativnog sustava očekujemo da ćemo biti pravovremeno obaviješteni od strane navedenog operatera.

S poštovanjem,



U prilogu:  
1. HEP-Proizvodnja: Prijava kvara dijela CEM sustava na dimnjaku 200 m u Pogonu TE-TO Zagreb.



**HEP-PROIZVODNJA** d.o.o.

**SEKTOR ZA TERMoeLEKTRANE**

POGON TE-TO ZAGREB

10000 ZAGREB  
Kuševačka 10a

TELEFON 01 6005 111  
TELEFAKS 01 6131 994

Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i  
održivi razvoj  
Odjel za procjenu utjecaja na okoliš i zaštitu  
zraka  
n/r gđa. Dragica Tolj  
Park stara Trešnjevka 2  
10-000 Zagreb

NAŠ BROJ I ZNAK <sup>1909/a</sup> 2-23/27 /2016/DB/ASM VAŠ BROJ I ZNAK

DATUM 19. kolovoza 2016. g

PREDMET Prijava kvara dijela CEM sustava na dimnjaku 200m u TE-TO Zagreb

Poštovani,

Sukladno članku 13., stavak 3. Pravilnika o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 129/12) obavještavamo Vas da je u Pogonu TE-TO Zagreb došlo do kvara uređaja koji mjeri vrijednosti emisije SO<sub>2</sub> i NO<sub>2</sub> na dimnjaku 200 metara. Uočene su previsoke vrijednosti emisije SO<sub>2</sub> i NO<sub>2</sub> iako niti jedan kotao spojen na zajednički dimnjak nije koristio loživo ulje kao gorivo nego samo prirodni plin. Kvar je prijavljen serviseru temeljem godišnjeg ugovora o održavanju CEM sustava koji je poduzeo aktivnosti u svrhu otklanjanja kvara.

Pokrenut je postupak u svrhu popravka uređaja, o popravku uređaja pravovremeno ćemo Vas obavijestiti.

S poštovanjem,

GRAD ZAGREB  
251-19 GRADSKI URED ZA ENERGETIKU,  
ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ


Primljeno:	29.8.2016. 10:54:53		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.		
351-02/16-007/1	19-21/003		
Uredžbeni broj:	Pril.	Vrij.	
378-16-6		0	



d2407439

DIREKTOR POGONA

Damir Božičević, dipl.ing.

  
HEP-PROIZVODNJA d.o.o. ZAGREB  
TERMoeLEKTRANA - TOPLANA  
ZAGREB

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR NIKOLA RUKAVINA •

• IBAN: HR 1523600001101600000 ZAGREBAČKA BANKA • MATIČNI BROJ 1643983 • OIB 09518585079 •  
• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434256 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 20.000,00 HRK •  
• www.hep.hr/proizvodnja •