

2023	Pogonski podaci							AMS			
Mjesec	fond sati	rad	efektivni rad	protok i prosječna toplinska snaga prirodnog plina		protok i prosječna toplinska snaga tekućeg goriva		raspoloživost			
				CO	NO _x	SO ₂	krute čestice				
	h	h	h	m ³	MW	t	MW	%	%	%	%
1.	744	744	744	3528370.2	50.9	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	92.7
2.	672	672	672	3116480.7	49.8	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	94.2
3.	743	741	668	2329996.5	33.8	0.0	0.0	96.9	96.9	96.9	98.4
4.	720	720	718	2007334.3	29.9	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	94.6
5.	744	346	313	700504.5	21.7	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	69.1
6.	720	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
7.	744	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
8.	744	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
9.	720	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
10.	745	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
11.	720	180	176	828696.8	49.2	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
12.	744	744	744	3468696.6	50.1	0.0	0.0	99.7	99.7	99.7	100.0
Godina:	8760	4148	4035	15980079.6	41.4	0.0	0.0	99.40	99.40	99.40	93.95

Emisije - masene								Emisije - provjerene							
CO		NO _x		SO ₂		krute čestice		CO		NO _x		SO ₂		krute čestice	
t	±t	t	±t	t	±t	t	±t	mg/Nm ³	mjesečni GVE	mg/Nm ³	mjesečni GVE	mg/Nm ³	mjesečni GVE	mg/Nm ³	mjesečni GVE
0.15	0.02	3.15	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52	zadovolj	71.66	zadovolj	0.00	zadovolj	0.00	zadovolj
0.13	0.01	2.86	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38	zadovolj	73.90	zadovolj	0.00	zadovolj	0.00	zadovolj
0.10	0.01	2.05	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83	zadovolj	76.73	zadovolj	0.00	zadovolj	0.00	zadovolj
0.11	0.01	2.04	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61	zadovolj	81.37	zadovolj	0.00	zadovolj	0.00	zadovolj
0.06	0.01	0.75	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.66	zadovolj	88.02	zadovolj	0.00	zadovolj	0.00	zadovolj
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	91.94	zadovolj	226.81	prekorac	0.00	zadovolj	0.00	zadovolj
0.17	0.02	3.23	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26	zadovolj	71.50	zadovolj	0.00	zadovolj	0.00	zadovolj
0.72	0.09	14.09	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8.08		82.64		0.00		0.00	
prosječna godišnja granična vrijednost emisije, GVE:								100.00		100.00		35.00		5.00	
broj provjerenih satnih vrijednosti:								4012		4012		4012		3789	
broj provjerenih satnih vrijednosti < 2 GVE:								4004		3983		4012		3789	
95 % provjerenih srednjih satnih vrijednost < 2 GVE:								DA		DA		DA		DA	
broj provjerenih satnih vrijednosti >= 2 GVE:								8		29		0		0	
postotak provjerenih satnih vrijednosti >= 2 GVE:								0.20		0.72		0.00		0.00	
broj važećih srednjih 24-satnih vrijednosti:								170		170		170		152	
broj nevažećih srednjih 24-satnih vrijednosti:								2		2		2		21	
sve važeće provjerene srednje 24-satne vrijednost < 1.1 GVE:								DA		DA		DA		DA	
broj važećih provjerenih srednjih 24-satnih vrijednost >= 1.1 GVE:								0		0		0		0	
postotak važećih provjerenih srednjih 24-satnih vrijednost >= 1.1 GVE:								0.00		0.00		0.00		0.00	
broj provjerenih srednjih mjesečnih vrijednosti:								7		7		7		7	
sve provjerene srednje mjesečne vrijednosti < GVE:								DA		NE		DA		DA	
broj provjerenih srednjih mjesečnih vrijednosti >= GVE:								0		1		0		0	
postotak provjerenih srednjih mjesečnih vrijednosti >= GVE:								0.00		14.29		0.00		0.00	
broj sati prekida mjerenja:								25		25		25		251	
najduže vrijeme prekida mjerenja u satima:								23		23		23		39	
broj nevažećih srednjih 24h vrijednosti zbog >3h greske:								2		2		2		21	