

PAMAJO

Za proizvodnju, inženjering, trgovinu i posredovanje

Pamajo d.o.o.
Vranička 7a, 10040 Zagreb,
mob: +385 98 415204
fax: +385 1 2945 113
rakom@zg.t-com.hr

CENTRALNO GRIJANJE • KLIMATIZACIJA • VODOVOD • VENTILACIJA • KANALIZACIJA



RADNI NALOG br:		U <u>ZAGREBU</u> <u>12.9.</u> 201 <u>7</u>	
NARUČITELJ - KORISNIK: <u>ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.</u>			
OBJEKT: <u>ZRINJEVAC, REHABILITACIJA</u>		PUŠTEN U RAD: <u>DA</u>	
VAŠA NARUDŽBENICA - UGOVOR br:		OVLAŠTENA TEHNIČKA OSOBA: <u>H. SABUO</u>	
RADNO VRIJEME: od do		RELACIJA: ZAGREB -	
PREGLEDATI - IZVANREDNI - <u>GODIŠNJI</u> - <u>SERVIS</u> - POPRAVK - <u>WEGSTHAUPT</u> <u>1</u> <u>3</u>			
UTROŠENI MATERIJAL I OPIS RADOVA:			

IZVEDENI RADOVI:

- IZVRŠENO OTVARANJE I ZATVARANJE PLINSKIH RAMP, I VRATNU KOTLOVA RADI DIMNIJAČARSKOG CIEKLA 3x
- IZVRŠENI SERVISI 3 KOM PLAMENIKA S REGULACIJOM I MJERENJEM DIMNIH PLINOVA
- IZVRŠEN PREGLED PLINSKIH RAMP I KONTROLA NEPROPUKOSTI PUNA.

NAPOMENA INVESTITORU - ZAPAZANJA I PREPORUKE:

- NA PLAMENIKU 2 NIJE IZVRŠENA REGULACIJA I MJERENJE DIMNIH PLINOVA ZBOG PUNE KOTLA KOJA ĆE SE ODVITI NA REKLAMACIJU.

ZA IZVODITELJA: 	ZA INVESTITORA: 	ZA NADZOR:
--	--	------------