



**REPUBLIKA HRVATSKA  
GRAD ZAGREB  
GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO,  
EKOLOŠKU ODRŽIVOST I  
STRATEGIJSKO PLANIRANJE**

KLASA: 351-02/24-007/11  
URBROJ: 251-06-22/006-24-3  
Zagreb, 17. prosinca 2024.

REPUBLIKA HRVATSKA  
MZOZT

Primljeno	27.12.2024	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
351-05/24-05/379	03	
Redni broj pismena	Pril.	Vrij.
1	0	0,00



**Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije**  
Uprava za klimatsku tranziciju  
10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
[pisarnica@mzozt.hr](mailto:pisarnica@mzozt.hr)

**Predmet:** Obavijest o kvaru u Pogonu TE -TO Zagreb  
– dostavlja se

Poštovani,

sukladno odredbama iz članka 13. stavka 3. Pravilnika o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (Narodne novine 47/21) obavještavamo vas da je društvo HEP Proizvodnja d.o.o., dopisom broj: 2-23/05-879/2024/EM/ASM, kojeg smo zaprimili 16. prosinca 2024., prijavilo kvar na CEM sustavu na dimnjaku 200m (ispust Z1) u Pogonu TE-TO Zagreb, na lokaciji Kuševačka 10a. U cilju nastavka rada pokrenut je postupak popravka navedenog sustava.

S poštovanjem,

**PROČELNICA**

Ana Pavičić - Kaselj, univ.mag.occ.



U prilogu:

- Dopis (HEP Proizvodnja d.o.o.)

# HEP PROIZVODNJA

Ulica grada Vukovara 37  
10 000 Zagreb  
(0)1. 63.22.937  
(0)1. 61.72.916  
proizvodnja.hep.hr

- SEKTOR ZA TERMOELEKTRANE
- TERMOELEKTRANA - TOPLANA ZAGREB
- Kuševačka 10 a, 10 000 Zagreb
- Tel. (0)1. 60.05.111, (0)1. 61.31.997
- Fax. (0)1. 61.31.994

**Gradski ured za  
gospodarstvo, energetiku i  
zaštitu okoliša**  
Sektor za zaštitu okoliša i održivo  
gospodarenje otpadom  
Odjel za procjenu utjecaja na  
okoliš, zaštitu zraka i zaštitu od  
buke  
n/r gđa. Vesna Vugec  
Park stara Trešnjevka 2  
10 000 Zagreb

879  
NAŠ BROJ: 2-23/05- /2024/EM/ASM VAŠ BROJ:

DATUM: 09.12.2024.

PREDMET: Prijava kvara na CEM sustavu na dimnjaku 200m

Poštovani,

Sukladno članku 13., stavak 3. Pravilnika o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 47/2021) obavještavamo Vas da je u TE-TO Zagreb došlo do kvara na CEM sustavu na dimnjaku 200m (ispust Z1).

Pokrenut je postupak u svrhu popravka uređaja, o popravku uređaja pravovremeno ćemo Vas obavijestiti.

S poštovanjem,

DIREKTOR  
*[Signature]*  
Erpić Mrđen, dipl.ing.

REPUBLIKA HRVATSKA  
GRAD ZAGREB  
GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST  
I STRATEŠKO PLANIRANJE

Primjeno: 16.12.2024. 11:00h	
Klasifikacijska oznaka	Ustrojstvena jedinica
351-02/24-007/11	251-06-22
Redni broj posame	Prilozi
24-2	0



FenlwSyuzUmXPfyNmCoTmg

HEP - Proizvodnja d.o.o. ZAGREB  
TERMOELEKTRANA - TOPLANA  
ZAGREB

HEP-Proizvodnja d.o.o.  
Uprava društva  
Upravitelj: Robert Krklec  
IBAN: HR1523600001101600000

1643963  
09518585079  
MBS 080434256  
2.650,00 EUR