Mjesec	Pogonski podaci				AMS					Emisije - masene										Emisije - provjerene										DeSO2 (REA)	FGP Byp	$DeNO_x$	EF
	fond sati	rad	efek-tivni rad	toplina goriva (ugljen)	raspoloživost					CO		NO_x		SO_2		krute čestice		NH_3		CO		NO_x		SO_2		krute čestice		NH_3		stupanj odsumpo-ravanja	prekidi	prekidi	prekidi
					CO	NO_x	SO_2	krute čestice	NH_3											mg/m^3	zadovoljen mjesečni GVE	mg/m^3	zadovoljen mjesečni GVE	mg/m^3	zadovoljen mjesečni GVE	mg/m^3	zadovoljen mjesečni GVE	mg/m^3	zadovoljen mjesečni GVE				
	h	h	h	MW	%	%	%	%	%	kg	±kg	kg	±kg	kg	±kg	kg	±kg	kg	±kg											%	min	min	min
1.	744	7	0	1.487	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	185,77	*10,34*	747,49	*64,42*	517,38	*28,79*	0,77	*0,06*	48,23	*3,03*	0,00	DA	0,00	DA	0,00	DA	0,00	DA	0,00	DA	83,21			
2.	696	0	0	0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	DA	0,00	DA	0,00	DA	0,00	DA	0,00	DA	0,00			
3.	744	0	0	0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	DA	0,00	DA	0,00	DA	0,00	DA	0,00	DA	0,00			
4.	720	0	0	0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	DA	0,00	DA	0,00	DA	0,00	DA	0,00	DA	0,00			
5.	744	0	0	0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	DA	0,00	DA	0,00	DA	0,00	DA	0,00	DA	0,00			
6.	720	8	0	790	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	22,97	*1,64*	58,92	*6,70*	74,11	*8,42*	6163,14	*700,33*	57,94	*6,58*	0,00	DA	0,00	DA	0,00	DA	0,00	DA	0,00	DA	82,70			
7.	744	572	537	285.401	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	605,77	*43,27*	43663,20	*4961,56*	10942,10	*1243,38*	21187,16	*2407,55*	515,49	*58,58*	1,29	DA	120,83	DA	32,99	DA	0,27	DA	0,63	DA	95,06	0	0	0
8.	744	744	744	376.768	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	496,19	*35,45*	56294,68	*6396,90*	14538,12	*1652,00*	140,04	*15,91*	183,59	*20,86*	1,09	DA	127,92	DA	32,59	DA	0,32	DA	0,42	DA	95,99	0	0	0
9.	720	507	475	235.341	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	1109,68	*79,27*	42670,30	*4848,73*	13051,34	*1483,06*	16281,72	*1850,13*	733,51	*83,35*	3,36	DA	129,68	DA	39,55	DA	1,05	DA	1,47	DA	96,17	69	0	0
10.	744	737	732	380.365	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	2554,82	*182,51*	58589,11	*6657,62*	21403,94	*2432,18*	913,02	*103,75*	320,51	*36,42*	5,24	DA	120,57	DA	42,92	DA	1,50	DA	0,53	DA	95,85	0	0	0
11.	720	720	717	370.125	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	2111,27	*150,82*	60007,77	*6818,83*	21224,16	*2411,75*	895,45	*101,75*	141,30	*16,06*	4,43	DA	125,78	DA	44,50	DA	1,88	DA	0,30	DA	96,42	0	0	0
12.	744	731	727	374.261	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	1974,13	*141,02*	61198,15	*6954,09*	28834,20	*3276,50*	889,98	*101,13*	133,37	*15,16*	4,09	DA	126,94	DA	57,94	DA	1,83	DA	0,28	DA	95,64	690	0	0
godina:	**8.784**	**4.026**	**3.932**	**2.024.538**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**99,9**	**99,9**	**9060,61**	**644,32**	**323229,61**	**36708,84**	**110585,36**	**12536,08**	**46471,28**	**5280,62**	**2133,93**	**240,03**	**3,33**		**125,22**		**42,27**		**1,19**		**0,55**		**95,82**			
										godišnja granična vrijednost emisije, GVE:										**100**		**150**		**130**		**12**		**10**		**nema**			
										broj provjerenih satnih vrijednosti:										3.932		3.932		3.932		3.935		3.932					
										provjerena srednja godišnja vrijednost ≤ GVE:										**DA**		**DA**		**DA**		**DA**		**DA**					
										broj provjerenih srednjih mjesečnih vrijednosti:										12		12		12		12		12					
										broj provjerenih srednjih mjesečnih vrijednosti > mjesečna GVE:										0		0		0		0		0					
										postotak provjerenih srednjih mjesečnih vrijednosti > mjesečna GVE:										0,0		0,0		0,0		0,0		0,0					
										broj provjerenih srednjih dnevnih vrijednosti:										168		168		168		168		168					
										broj provjerenih srednjih dnevnih vrijednosti > dnevna GVE:										0		0		0		0		0					
										postotak provjerenih srednjih dnevnih vrijednosti > dnevna GVE:										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
										ukupni broj sati prekida mjerenja AMS-a:										0		0		0		0		3					
										najduže vrijeme prekida mjerenja AMS-a:										0		0		0		0		2					
										broj nevažećih dana u godini zbog neispravnosti AMS-a:										0		0		0		0		0					
										broj nevažećih dana u godini zbog neispravnosti AMS-a je ≤ 10 dana:										**DA**		**DA**		**DA**		**DA**		**DA**					
										ukupni broj sati prekida rada uređaja za pročišćavanje dimnih plinova:																					12:52	00:00	00:00
										ukupni broj sati prekida rada uređaja za pročišćavanje dimnih plinova je ≤ 120 sati:																					**DA**	**DA**	**DA**
										najduže vrijeme prekida rada uređaja za pročišćavanje dimnih plinova:																					11:18	00:00	00:00
										najduže vrijeme prekida rada uređaja za pročišćavanje dimnih plinova je ≤ 24 sata:																					**DA**	**DA**	**DA**

HEP Proizvodnja d.o.o.
TE Plomin 2

Godišnji izvještaj kontinuiranih mjerenja emisija u zrak velikog uređaja za loženje TE Plomin 2

Plomin luka 50
52234 Plomin Luka

Godina: 2024.

	ćelija je prazna jer treba biti prazna
-	ćelija bi trebala biti popunjena ali podatci nisu raspoloživi