

LEUŠTEK j.d.o.o.

za dimnjačarske poslove

Ulica Zagorske brigade 30, POZNANOVEC, OIB 61974650944
IBAN:HR94 2340 0091 1107 4738 0 , mob. 091/722-2124

DIMNJAČARSKI NALAZ

PREDMET	Utvrđivanje postojećeg stanja dimnjaka sukladno ZZP-a
NARUČITELJ	V.P.DUNAPAK d.o.o.
KORISNIK	V.P.DUNAPAK d.o.o.
ADRESA PREGLEDA	Trebež 2, 49210 ZABOK
BROJ ISPRAVE	189/22
DATUM PREGLEDA	21.05.2022.

Prema Narudžbi ZAHTJEVU obavili smo stručan pregled dimnjaka radi utvrđivanja postojećeg stanja ložnog postrojenja sukladno Zakonu o zaštiti požara.

Vrsta dimnjaka (zidni ,montažni)	Montažni br.1	Proizvođač dimnjaka (za nove) ili postojeći dimnjak	Postojeći
Materijal izvedbe dimnjaka klase prema HRN 1443	Metalne cijevi	Visina otvora za priključak od poda (m)	4 m
Presjek dimnjaka ,promjer dimnjaka-(cm)	Ø100 cm	Visina iznad krova ili terase (m)	8 m
Mjesto sabirača čađe nalazi se:	Prizemlje	Gornja vratašca – ima /nema	Nema
Pristup dimnjaku ;dobar, loš nemoguć	Dobar	Ukupna visina dimnjaka (m):	18 m
Djelotvorna visina dimnjaka (m):	14 m	Dužina priključne cijevi (cm) Promjer (mm) :	350 cm 500 mm
Broj lukova priključne cijevi – dimnjače (kom)	1	Etažna priključenja(kom) :	/
Vrsta uređaja :	Plinski B,parni kotao	Vrsta goriva :	Plin
Marka i snaga uređaja priključenog na dimnjak (kW)	TPK OROMETAL-8SA-5229 kW	Ukupna snaga uređaja priključenih na dimnjak(kW)	5229 kW
Prostorija smještaja uređaja (prostor i etaža):	Kotlovnica Prizemlje	Volumen prostorije (m³):	1440 m³
Ukupan broj priključenih uređaja na dimnjak(kom):	1	Rešetke za dovod zraka i spoj sa drugim prostorijama – ima/nema	Rešetke na vratima 2x155x76 cm Na zidu 1x100x50 cm
Stolarija u stanu;-postojeća-nova-zamjenjena sa(PVC, ALU)	PVC	Ventilatori, kuhinjske nape:-ima/nema:	Ventilator na zidu

STANJE DIMOVODA : DOBRO

ZAKLJUČAK postojeći dimnjak odgovara Zakonu o zaštiti od požara

Dimnjačarski poslovi obavljaju se redovito , s Odlukom o obavljanju dimnjačarske službe i zadanim rokovima.

Nalaz se izdaje kao dokaz ispravnosti ,funkcionalnosti dimnjaka i dimnovodnih kanala.

Korisnici se ujedno obvezuju omogućavanje redovite kontrole i čišćenje dimnovodnih objekata i uređaja.U slučaju bilo kakvih promjena na dimnovodnoj instalaciji potrebno je obavijestiti područnog dimnjačara.

Prema čl.38 Zakona o zaštiti od požara (NN92/10) ,te čl.80 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima(NN91/96), vlasnici građevina (korisnici) su dužni održavati u ispravnom stanju,između ostalog plinsku instalaciju,dimnjake i ložišta o čemu su dužni posjedovati dokumentaciju.

Dimnjačarski nalaz vrijedi **6 mjeseci** od dana izdavanja.

U Zaboku 21.05.2022.

Leustek j.d.o.o.
za dimnjačarske poslove
Poznanovec, Ul. Zagorske brigade 30
Mob: 091/722-21-24
Dimnjačar

LEUŠTEK j.d.o.o.

za dimnjačarske poslove

Ulica Zagorske brigade 30, POZNANOVEC, OIB 61974650944
IBAN:HR94 2340 0091 1107 4738 0 , mob. 091/722-2124

DIMNJAČARSKI NALAZ

PREDMET	Utvrđivanje postojećeg stanja dimnjaka sukladno ZZP-a
NARUČITELJ	V.P.DUNAPAK d.o.o.
KORISNIK	V.P.DUNAPAK d.o.o.
ADRESA PREGLEDA	Trebež 2, 49210 ZABOK
BROJ ISPRAVE	190/22
DATUM PREGLEDA	21.05.2022.

Prema Narudžbi ZAHTJEVU obavili smo stručan pregled dimnjaka radi utvrđivanja postojećeg stanja ložnog postrojenja sukladno Zakonu o zaštiti požara.

Vrsta dimnjaka (zidni ,montažni)	Montažni br.2	Proizvođač dimnjaka (za nove) ili postojeći dimnjak	Postojeći
Materijal izvedbe dimnjaka klase prema HRN 1443	Metalne cijevi	Visina otvora za priključak od poda (m)	3,5 m
Presjek dimnjaka ,promjer dimnjaka-(cm)	Ø60 cm	Visina iznad krova ili terase (m)	6 m
Mjesto sabirača čađe nalazi se:	Prizemlje	Gornja vratašca – ima /nema	Ima-na krovu
Pristup dimnjaku ;dobar, loš nemoguć	Dobar	Ukupna visina dimnjaka (m):	16 m
Djelotvorna visina dimnjaka (m):	12,5 m	Dužina priključne cijevi (cm) Promjer (mm) :	300 cm 350 mm
Broj lukova priključne cijevi – dimnjače (kom)	1	Etažna priključenja(kom) :	/
Vrsta uređaja :	Plinski B,toplovodni kotao	Vrsta goriva :	Plin
Marka i snaga uređaja priključenog na dimnjak (kW)	TPK OROMETAL-1200 1200 kW	Ukupna snaga uređaja priključenih na dimnjak(kW)	1200 kW
Prostorija smještaja uređaja (prostor i etaža):	Kotlovnica Prizemlje	Volumen prostorije (m³):	1440 m³
Ukupan broj priključenih uređaja na dimnjak(kom):	1	Rešetke za dovod zraka i spoj sa drugim prostorijama – ima/nema	Rešetke na vratima 2x155x76 cm Na zidu 1x100x50 cm
Stolarija u stanu;-postojeća-nova-zamjenjena sa(PVC, ALU)	PVC	Ventilatori, kuhinjske nape:-ima/nema:	Ventilator na zidu

STANJE DIMOVODA : DOBRO

ZAKLJUČAK postojeći dimnjak odgovara Zakonu o zaštiti od požara

Dimnjačarski poslovi obavljaju se redovito , s Odlukom o obavljanju dimnjačarske službe i zadanim rokovima.

Nalaz se izdaje kao dokaz ispravnosti ,funkcionalnosti dimnjaka i dimovodnih kanala.

Korisnici se ujedno obvezuju omogućavanje redovite kontrole i čišćenje dimovodnih objekata i uređaja.U slučaju bilo kakvih promjena na dimovodnoj instalaciji potrebno je obavijestiti područnog dimnjačara.

Prema čl.38 Zakona o zaštiti od požara (NN92/10) ,te čl.80 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima(NN91/96), vlasnici građevina (korisnici) su dužni održavati u ispravnom stanju,između ostalog plinsku instalaciju,dimnjake i ložišta o čemu su dužni posjedovati dokumentaciju.

Dimnjačarski nalaz vrijedi **6 mjeseci** od dana izdavanja.

U Zaboku 21.05.2022.

LEUŠTEK j.d.o.o.
za dimnjačarske poslove
Ulica Zagorske brigade 30
POZNANOVEC
OIB: 61974650944
IBAN: HR94 2340 0091 1107 4738 0
Mob: 091/722-21-24
Dimnjačar