

Mjesec	Pogonski podaci					AMS		Emisije - masene				Emisije - provjerene			
	fond sati	rad	efektivni rad	protok i prosjecna toplinska snaga prirodnog plina		raspoloživost		CO		NOx		CO		NOx	
						CO	NOx					mg/m³	mjesecni GVE	mg/m³	mjesecni GVE
	h	h	h	m³	MW	%	%	t	± t	t	± t				
01	744	744	744	25957522	323.1	100.0	100.0	1.167	0.056	29.359	1.629	1.4	ZADOVOLJ	38.0	ZADOVOLJ
02	672	672	671	244001892	336.3	100.0	100.0	1.161	0.056	27.699	1.537	1.6	ZADOVOLJ	38.1	ZADOVOLJ
03	743	0	0	0	0.0	100.0	100.0	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-	-	-
04	720	0	0	0	0.0	100.0	100.0	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-	-	-
05	744	0	0	0	0.0	100.0	100.0	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-	-	-
06	720	0	0	0	0.0	100.0	100.0	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-	-	-
07	744	0	0	0	0.0	100.0	100.0	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-	-	-
08	744	0	0	0	0.0	100.0	100.0	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-	-	-
09	720	0	0	0	0.0	100.0	100.0	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-	-	-
10	745	16	7	389916	4.8	100.0	100.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	-	39.3	-
11	720	664	659	26165190	336.6	100.0	100.0	0.036	0.002	8.052	0.447	0.2	ZADOVOLJ	37.6	ZADOVOLJ
12	744	744	744	28357746	353.0	100.0	100.0	0.130	0.006	18.206	1.010	0.2	ZADOVOLJ	35.8	ZADOVOLJ
godina	8760	2840	2825	105272336	111.3	100.0	100.0	2.493	0.120	83.316	4.624	0.6		37.3	
HEP Proizvodnja d.o.o. TE-TO SISAK Blok C (PLT)			Godišnji izvještaj o provedenom kontinuiranom mjerenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnog izvora					godišnja GVE:				30		45	
								broj provjerenih satnih vrijednosti				955		955	
Industrijska cesta 10 44010 SISAK			Godina: 2025		broj provjerenih srednjih dnevnih vrijednosti:				79		79				
					sve provjerene srednje dnevne vrijednost < dnevne GVE:				-		DA				
					broj provjerenih srednjih dnevnih vrijednosti > dnevne GVE:				-		0				
					postotak provjerenih srednjih dnevnih vrijednosti > dnevne GVE:				-		0.0				
					broj provjerenih srednjih mjesecnih vrijednosti:				4		4				
					sve provjerene srednje mjesecne vrijednosti < mjesecne GVE:				DA		DA				
					broj provjerenih srednjih mjesecnih vrijednosti > mjesecne GVE:				0		0				
					% provjerenih srednjih mjesecnih vrijednosti > mjesecne GVE:				0.0		0.0				
					broj sati prekida mjerenja:				0		0				
					najduže vrijeme prekida mjerenja u satima				0		0				
					provjerena srednja godišnja vrijednost < godišnje GVE:				DA		DA				
					broj nevažecih dana u godini zbog neispravnosti AMS-a:				0		0				
					br.nevažecih dana u godini zbog neispravnosti AMS-a <= 10 dana:				DA		DA				