Mjesec	Pogonski podaci				AMS					Emisije - masene										Emisije - provjerene										DeSO2 (REA)	FGP Byp	DeNO$_x$	EF
	fond sati	rad	efek-tivni rad	toplina goriva (ugljen)	raspoloživost					CO		NO$_x$		SO$_2$		krute čestice		NH$_3$		CO		NO$_x$		SO$_2$		krute čestice		NH$_3$		stupanj odsumpo-ravanja	prekidi	prekidi	prekidi
					CO	NO$_x$	SO$_2$	krute čestice	NH$_3$											mg/m^3	zadovoljen mjesečni GVE	mg/m^3	zadovoljen mjesečni GVE	mg/m^3	zadovoljen mjesečni GVE	mg/m^3	zadovoljen mjesečni GVE	mg/m^3	zadovoljen mjesečni GVE				
	h	h	h	MW	%	%	%	%	%	kg	±kg	kg	±kg	kg	±kg	kg	±kg	kg	±kg											%	min	min	min
1.	744	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00												0.00			
2.	672	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00												0.00			
3.	744	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00												0.00			
4.	720	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00												0.00			
5.	744	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00												0.00			
6.	720	25	0	2,824	100.0	0.0	100.0	0.0	100.0	49.51	*3.54*	0.00		688.29	*78.21*	0.00		244.88	*27.83*											0.00			
7.	744	496	463	217,667	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	1212.58	*86.62*	31521.06	*3581.81*	27549.57	*3130.52*	573.75	*65.20*	759.86	*86.34*	3.53	DA	129.46	DA	78.60	DA	2.35	DA	0.39	DA	94.96	71	0	0
8.	744	489	446	212,960	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	1212.07	*86.59*	33330.36	*3787.41*	18361.70	*2086.48*	614.30	*69.80*	473.80	*53.84*	4.20	DA	120.94	DA	63.78	DA	2.23	DA	0.70	DA	95.31	433	0	0
9.	720	720	720	348,176	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	5652.39	*403.78*	59910.82	*6807.81*	30718.42	*3490.61*	1773.29	*201.50*	155.99	*17.73*	11.54	DA	122.60	DA	62.64	DA	3.62	DA	0.32	DA	94.63	1	0	0
10.	744	745	745	361,191	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	3844.63	*274.64*	60468.71	*6871.21*	31898.35	*3624.69*	2285.52	*259.71*	160.20	*18.20*	7.58	DA	119.54	DA	63.02	DA	4.49	DA	0.31	DA	94.64	1	0	0
11.	720	416	391	174,822	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	1055.26	*75.38*	27438.78	*3117.94*	13951.07	*1585.29*	733.94	*83.40*	113.19	*12.86*	4.46	DA	119.41	DA	60.51	DA	2.83	DA	0.35	DA	93.74	11	0	0
12.	744	744	744	341,854	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	1487.39	*106.25*	49575.77	*5633.42*	22677.98	*2576.95*	1059.98	*120.45*	134.64	*15.30*	3.18	DA	106.78	DA	48.79	DA	2.27	DA	0.29	DA	96.06	0	0	0
godina:	**8,760**	**3,635**	**3,509**	**1,659,495**	**98.8**	**98.7**	**98.8**	**100.0**	**100.0**	**14513.83**	**1036.81**	**262245.51**	**29799.59**	**145845.37**	**16572.76**	**7040.79**	**800.06**	**2042.55**	**232.10**	**6.17**		**118.57**		**61.79**		**3.11**		**0.37**		**94.98**			

godišnja granična vrijednost emisije, GVE:	100 / 200 / 205 / 20 / 10 / nema
broj provjerenih satnih vrijednosti:	3,500 / 3,387 / 3,492 / 3,396 / 3,509
provjerena srednja godišnja vrijednost ≤ GVE:	DA / DA / DA / DA / DA
broj provjerenih srednjih mjesečnih vrijednosti:	6 / 6 / 6 / 6 / 6
broj provjerenih srednjih mjesečnih vrijednosti > mjesečna GVE:	0 / 0 / 0 / 0 / 0
postotak provjerenih srednjih mjesečnih vrijednosti > mjesečna GVE:	0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.0
broj provjerenih srednjih dnevnih vrijednosti:	143 / 138 / 143 / 142 / 147
broj provjerenih srednjih dnevnih vrijednosti > dnevna GVE:	0 / 0 / 0 / 0 / 0
postotak provjerenih srednjih dnevnih vrijednosti > dnevna GVE:	0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00
ukupni broj sati prekida mjerenja AMS-a:	35 / 35 / 0 / 0 / 0
najduže vrijeme prekida mjerenja AMS-a:	2 / 2 / 0 / 0 / 0
broj nevažećih dana u godini zbog neispravnosti AMS-a:	4 / 4 / 4 / 0 / 0
broj nevažećih dana u godini zbog neispravnosti AMS-a je ≤ 10 dana:	DA / DA / DA / DA / DA
ukupni broj sati prekida rada uređaja za pročišćavanje dimnih plinova:	08:37 / 00:00 / 00:00
ukupni broj sati prekida rada uređaja za pročišćavanje dimnih plinova je ≤ 120 sati:	DA / DA / DA
najduže vrijeme prekida rada uređaja za pročišćavanje dimnih plinova:	07:12 / 00:00 / 00:00
najduže vrijeme prekida rada uređaja za pročišćavanje dimnih plinova je ≤ 24 sata:	DA / DA / DA

HEP Proizvodnja d.o.o.
TE Plomin 2

Godišnji izvještaj kontinuiranih mjerenja emisija u zrak velikog uređaja za loženje TE Plomin 2

Plomin luka 50
52234 Plomin Luka

Godina: 2025/

	ćelija je prazna jer treba biti prazna
-	ćelija bi trebala biti popunjena ali podatci nisu raspoloživi